

LEGENDA

AS	– Tłumik akustyczny kanałowy		– Instalacja freonowa
E1	– Wywiewnik wirowy		– Skropliny
JW	– Jednostka wewnętrzna klimatyzacji		– Piony instalacji freonowej
JZ	– Jednostka zewnętrzna klimatyzacji		
S1	– Nawiewnik wirowy		
PO	– Poziom osi kanału		
PD	– Poziom spodu kanału		
PG	– Poziom góry kanału		

OZNACZENIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

1000x100 – wymiar kanału AxH,
PG=3,00 – poziom montażu instalacji względem poziomu wykończenia posadzki *
EI 60 – klasa odporności pożarowej kanałów lub ich obudowy.
*rzędna odniesiona do wymiarów wewnętrznych kanałów

UWAGI:
1. Rzędne instalacji podano od poziomu wykończenia posadzki, na podstawie dostępnej dokumentacji.
2. Przed zamówieniem elementów końcowych instalacji (np. nawienniki, wywiewniki) kolor należy potwierdzić u architekta.
3. Izolacje kanałów odczytywać z rysunku i opisu.

UWAGI OGÓLNE DO DOKUMENTACJI:
1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. Wyrzyszodku rozbieżności wykimikowek zelementów dokumentacji należy rozbieżność taką zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi elektrycznymi.
2. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu. Wyrzyszodku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien zgłosić te wątpliwości projektantowi w postaci zapytania projektowego. Projektant zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
3. Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji.
4. Przed rozpoczęciem prac wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
5. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, a także regulacja i uruchomienie urządzeń instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

UWAGI: - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI W OFICYNIE BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. CZAPSKICH 4 W KRAKOWIE, DZIAŁKA NR 109, OBRĘB 61, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE

ADRES INWESTYCJI: ul. CZAPSKICH 4, 31-110, Kraków

INWESTOR: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24
31-007, KRAKÓW

BRANŻA: **SANITARNA**

AUTOR PROJEKTU: MGR INŻ. ARCH. **PIOTR PAWLIK**
nr ewid. uprawnień MAP/0238/POOS/05

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. **GRZEGORZ DROZDOWSKI**
nr ewid. uprawnień MAP/0458/PWBS/19

WSPÓŁPRACA:
MGR INŻ. **KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI**
MGR INŻ. **ADRIAN STELMACH**
MGR INŻ. **MICHAŁ PRACZEK**
INŻ. **ANITA TROJNAR**

NAZWA RYSUNKU: **INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI RZUT PIĘTRA I**

FAZA : PB | FORMAT 594X800 | SKALA 1:100 | DATA 03.2022 | **S1.02**

KMB STUDIO
KMB Studio arch. Karolina Miśków Banszczewska
ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Kraków