



Urząd Gminy Jezewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jezewo
Referat Rolnictwa i Budownictwa
tel. 52 33 180 25, fax. 52 522 81 49
e-mail: sekretariat@jezewo.eu
www.bip.jezewo.eu

Urząd Gminy
86-131 Jezewo
woj. kujawsko-pomorskie
RRiB.271.12.2022
01 80-77
(16)

Jezewo, dn. 10.01.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jezewie**”

Gmina Jezewo stosownie do art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na otrzymane dnia 04.01.2023 r. poniższe zapytania:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie PZT oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający załącza do przedmiotowej odpowiedzi mapę inwentaryzacji powykonawczej z dnia 27.02.2019 r. obejmującej teren oczyszczalni ścieków.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o informację czy istnieje kanalizacja kablowa, którą można wykorzystać do skomunikowania nowych rozdzielnic z budynkiem dyspozytorski, jeśli tak zwracamy się o udostępnienie mapy jej lokalizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że na terenie oczyszczalni ścieków nie występuje kanalizacja kablowa.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji dla każdej rozdzielnic i listę urządzeń do niej wpiętych z podaniem ich mocy w celu oszacowania kosztów rozdzielnic przewidzianych do wymiany. Brak tej informacji uniemożliwia przygotowanie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie dysponuje dokumentacją techniczną zgodną z stanem istniejących rozdzielnic. Zgodnie z SWZ Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej na etapie składania ofert. Ponadto Zamawiający informuje, że załączona do SWZ dokumentacja fotograficzna służy jako element pomocniczy.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, do jakiej wysokości należy podnieść ściany placu składowego, gdyż każda ściana ma inną wysokość. Podniesienie jej o 20 cm zgodnie z opisem w SIWZ pozostawi ją nadal nierówną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga podwyższenia ścian placu składowego o 20 cm, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy na oczyszczalni ścieków w Jezewie należy zastosować prasę ślimakową o nowszej konstrukcji, tj. czy prasa ma mieć dzielony kosz filtracyjny, w taki sposób, by wymiana uszczelnienia ślimaka możliwa była poprzez demontaż kosza, czy też Zamawiający dopuszcza, by przy każdorazowej wymianie uszczelnienia wyjmować ślimak z kosza prasy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia, że dopuszcza rozwiązanie, w którym płukanie odbywa się jednocześnie w trakcie odwadniania pod warunkiem zastosowania w takim rozwiązaniu jednego silnika elektrycznego. Zapis w specyfikacji warunków zamówienia precyzyjnie stanowi, że płukanie i transport osadu ma odbywać się przy udziale jednego napędu przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej wydajności. Dostarczone urządzenie winno umożliwiać sprawną wymianę części zużywających się.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie starszej prasy ślimakowej, która nie ma dzielonego kosza sitowego i w której każdorazowy cykl płukania kosza filtracyjnego (2 lub 3 razy na godzinę) zatrzymuje cały proces odwadniania, czy też należy zastosować prasę nowszą, w której płukanie kosza odbywa się przy trwającym odwadnianiu i bez przerywania pompowania osadu do prasy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia, że dopuszcza rozwiązanie, w którym płukanie odbywa się jednocześnie w trakcie odwadniania pod warunkiem zastosowania w takim rozwiązaniu jednego silnika elektrycznego. Zapis w specyfikacji warunków zamówienia precyzyjnie stanowi, że płukanie i transport osadu ma odbywać się przy udziale jednego napędu przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej wydajności. Dostarczone urządzenie winno umożliwiać sprawną wymianę części zużywających się.

WÓJT
Maciej Rakowicz
mgr Maciej Rakowicz

Otrzymują:

1. sekretariat@pekum-olsztyn.pl
2. ogłoszono na stronie internetowej: <http://www.platformazakupowa.pl>
3. aa.