

Legenda:

- szafka IT
- KZ1 - kamera IP HD z doświetlaczem, w obudowie IP66
- RV - rejestrator
- CA - centralka alarmowa wraz z modułem GSM i aku.
- manipulator (klawiatura) z wyświetlaczem LCD
- czujnik ruchu PIR
- kontaktron (otwarcie drzwi)

UWAGA:

- Ostateczną ilość kamer ustalić po wyborze producenta
- Dla lini sygnałowo-zasilających kamer zastosować zabezpieczenia przepięciowe
- Zachować bezpieczne odstępy od instalacji odgromowej

1	KORYTARZ
6,15	gress R12
2	POM. SOCJALNE
8,99	gress R12
3	POM. ROZDZIELNI
12,75	gress R12
4	HALA FILTRÓW
122,93	gress R12
5	WC OGÓLNE
3,87	gress R12
6	POM. CHLORATORA
6,26	gress R12, chemoodporny

WYKONAWCA: BIŚ BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA

ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR: **GMINA ZGIERZ**
ul. Łęczycka 4
95-100 Zgierz

OBIEKT:
Stacja uzdatniania wody w m. Ustronie
ul. Sienkiewicza Henryka 2 - dz. nr 352/1, ul. Myśliwska 1 - dz. nr 352/3, 352/5

TREŚĆ RYSUNKU:
Rzut budynku SUW - projektowana instalacja alarmowa i kamer

Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Arkadiusz Górski	Inst. elektr.	KUP/0076/PWOE/10	
Sprawdzający	mgr inż. Mirosław Siołkowski	Inst. elektr.	GP-KZ-7342/261/92	

Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:	Nr rysunku:
PBW	1:100	11.2019 r.	Elektryczna		E-12