



OZNACZENIA

M31, M32	- proj. sprężarka
M4	- proj. dmuchawa
M5	- proj. pompa płuczna
M6	- proj. zestaw hydroforowy
AR1	- proj. aerator
F1...F4	- proj. filtr pospieszny zamknięty
CHL	- proj. chlorator
UV	- proj. lampa UV
AP	- proj. agregat prądowłoczy zewnętrzny
WPA1	- proj. węzeł regulacyjno-pomiarowy powietrza aeracji
WPP	- proj. węzeł regulacyjno-pomiarowy powietrza płucznego
OS1-OS3	- proj. osuszacz powietrza
RZS	- proj. rozdzielnica zasilająca - sterująca
	- proj. odwodnienie liniowe

1	KORYTARZ
6,15	gress R12

2	POM. SOCJALNE
8,99	gress R12

3	POM. ROZDZIELNI
12,75	gress R12

4	HALA FILTRÓW
122,93	gress R12

5	WC OGÓLNE
3,87	gress R12

6	POM. CHLORATORA
6,26	gress R12, chemoodporny

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączniku do opinii
mgr inż. arch. Jacek Wiśniewski
L.p. opinii 71/19
Data 14-11-2019
(podpis) *[Signature]*
rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
nr upr. GIP 479/01 w grupach:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.4
85-664 Bydgoszcz, ul. E. Plater 17/5
tel. 692 338 131

WYKONAWCA:

BIŚ BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA

ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR: **GINA ZGIERZ**

ul. Łęczycka 4
95-100 Zgierz

OBIKT:

Stacja uzdatniania wody w m. Ustronie
ul. Sienkiewicza Henryka 2 - dz. nr 352/1, ul. Mysłowska 1 - dz. nr 352/3, 352/5

TREŚĆ RYSUNKU:

Rzut budynku SUW - rozmieszczenie urządzeń

Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Marek Pianowski	Ochr. środ. Inst. sanit.	GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/213/92	
Sprawdzający	mgr inż. Michał Przychocki	Inst. sanit.	KUP/0170/POOS/04	
Opracowała	mgr inż. Aleksandra Zalewska	Inst. sanit.		<i>[Signature]</i>
Faza: PB-W	Skala: 1:100	Data: 11.2019 r.	Branża: Instalacyjna	Nr rysunku: 4