



Zapytanie ofertowe

Znak sprawy: **77 A/Pu/2021**

Wrocław, dnia 05.04.2022 r.

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO nr 1

Dotyczy Zapytania Ofertowego na wykonanie dostaw pn.:

Modernizacja układu pomiarowego obiektów Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej

Zamawiający, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, przekazuje odpowiedzi na pytania które napłynęły w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Na jakie napięcie powinny zostać dobrane przekładniki pomiarowe?

Odpowiedź nr 1

Przekładniki pomiarowe powinny być dobrane: prądowe na 20kV, napięciowe na 10kV/20kV.

Pytanie nr 2:

Jaka jest moc zwarciova na szynach stacji, której dotyczy modernizacja układu pomiarowego?

Odpowiedź nr 2:

Moc zwarciova na szynach stacji wynosi 200 MVA - jak na załączonych obliczeniach (str. 3).

Pytanie nr 3:

Jaka będzie moc umowna, do której powinny zostać dobrane projektowane przekładniki prądowe?

Odpowiedź nr 3:

Przekładniki prądowe dobrać zgodnie z istniejącym schematem rozdzielni Sn (schemat w załączniku).

Pytanie nr 4:

Ponieważ wyłącznik ppoż. będzie realizowany poprzez wyłącznik typu APU, prosimy o informację czy wyłącznik ten wyposażony jest w odpowiednią cewkę wybijakową. Wyłączniki tego typu nie są już produkowane i nie ma możliwości zakupu do nich części. Czy w przypadku braku możliwości zrealizowania wyłącznika ppoż. na istniejącym urządzeniu, Wykonawca będzie zobowiązany wymienić wyłącznik?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie ma informacji czy wyłącznik ppoż. jest wyposażony w odpowiednią cewkę wybijakową, sprawdzenie tego możliwe jest podczas wizji lokalnej. Zamawiający sprawdził, że jest możliwość zakupu części zamiennych. Zamawiający nie przewiduje wymiany wyłącznika APU.

Pytanie nr 5:

Czy prace modernizacyjne będą mogły być wykonane w dniu roboczym?

Odpowiedź nr 5:

Prace modernizacyjne mogą być wykonane w ciągu jednego dnia roboczego.

Pytanie nr 6:

Czy wizja lokalna wykonana w poprzednim postępowaniu będzie akceptowana przez Zamawiającego?

Odpowiedź nr 6:

Tak, wizja lokalna wykonana w poprzednim postępowaniu będzie akceptowana. Proszę jednak wypełnić „Wzór protokołu wizji lokalnej” (załącznik do Zapytania ofertowego), w którym należy podać datę przeprowadzenia wizji lokalnej i podpisany załączyć do oferty.

Zamawiający dodatkowo zamieszcza schemat rozdzielni N/n i rzut przyziemia.

Powyższe postanowienia są wiążące i stanowią integralną część Zapytania Ofertowego.

Z up. Dyrektora
Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

Z-ca Dyrektora
Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
Annie Kosińska
Komisja Organizacyjna