



Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni  
wz. Szef Zarządu  
płk Dariusz PIĄTKOWSKI

nr sprawy: 13/III/2024  
Gdynia, 31 października 2024 r.

### **Wyjaśnienie treści SWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego procedowanego w trybie podstawowym pn.:*

*„Cześć I - Naprawa nawierzchni dróg, placów postojowych, chodników wraz z odwodnieniem w kompleksie wojskowym nr 4033 Gdynia Grabówek.*

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

#### **Pytanie –**

1. „Proszę o podanie kategorii ruchu i typu mieszanki betonu asfaltowego zalecanego do wykonania nawierzchni bitumicznych.
2. Proszę o ujednoczenie grubości warstwy ścieralnej. W przedmiarze znajduje się zapis: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. Natomiast w projekcie wykonawczym jest zapis: warstwa ścieralna - AC 11S gr. 4 cm.
3. Proszę o potwierdzenie, że w podpunkcie przedmiaru: 2.5.5 – Układanie płyt Jomb wartość - 113,25m<sup>2</sup> jest poprawna.”

#### **Odpowiedź -**

1. Zamawiający informuje, że przyjęta kategoria ruchu to KR3, typ mieszanki betonu asfaltowego to:
  - warstwa wiążąca AC16W,
  - warstwa ścieralna AC11S.
2. Zamawiający wyjaśnia, że warstwa ścieralna AC11S powinna mieć grubość 4 cm;
3. Zamawiający informuje, że należy zdemontować płyty jomb o powierzchni 361,52 m<sup>2</sup> a następnie należy w całości ponownie wbudować płyty jomb o powierzchni 361,52 m<sup>2</sup>.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Głowienka (tel. 58 261-266-139)  
e-mail: rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl  
T: 273

tel.:261-266-094  
rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl  
rzigdynia.wp.mil.pl

1/1  
ul. Jana z Kolna 8b  
81-301 Gdynia