

Bledzew, 2010-06-21.


„EKO-INSTAL”
HARASIMOWICZ I WSPÓLNICY SP.J.
ul. Czerwonego Krzyża 10
66-440 Skwierzyna

ZGK: 7033-WT-05-2/10

Dotyczy: Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku i budowa wodociągu Chycina –Goruńsko”.

Nawiązując do pisma z dnia 19.04.2010 r. w sprawie uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociągowej informuję, że pozytywnie opiniuję przebieg trasy w zakresie przedstawionym w piśmie 7033-WT-05/10 z dnia 27.04.2010 r.

W odniesieniu do uzgodnienia projektu budowlanego opiniuję pozytywnie w zakresie przedstawionym w piśmie 7033-WT-05/1 z dnia 28.05.2010 wobec uzyskanej odpowiedzi.



Do wiadomości:

1. Wójt

Gminy Bledzew.

2.a/a

✓

EKO - INSTAL Sp.j.
Za zgodność z oryginałem
Waldemar Harasimowicz
WSPÓLNIK
data podpis

DZ/ZM/UM-81-12-2010



Sulęcín dn. 17.05.2010

EKO-INSTAL
66-440 Skwierzyna
ul. Czerwonego Krzyża 10

Dotyczy: **proj. przebudowa stacji uzdatniania wody w Goruńsku, budowa wodociągu Chycina – Goruńsko.**

W załączeniu przesyłamy plany w/w projektu z naniesionymi geodezyjnie na oznaczonej trasie liniami kablowymi będącymi na majątku ENEA Operator Sp. z o.o.

Odległości od istniejących kabli elektroenergetycznych przy zbliżeniach i skrzyżowaniach należy zachować zgodnie z normą **N SEP-E-004**.
Prace ziemne w miejscu kolizji wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika RD Sulęcín. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy powiadomić RD Sulęcín – tel. nr 095 755 0525.

Inwestor jak i wykonawca robót ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń energetycznych w czasie wykonywania prac oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.

Plany uzgodniono z uwagami.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Sulęcín
Dyrektor

Mariusz Lukowski

Za zgodność z oryginałem

CZE. 2010
data

Włó
podpis



Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Region Zachodni
Rozwój i Gospodarka Zasobami
Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci
Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra
tel.: 68 324 79 77
fax: 68 323 01 00
www.tp.pl

Świebodzin, 22 kwietnia 2010r.

EKO-INSTAL
Harasimowicz i wspólnicy S.J.
ul. Czerwonego Krzyża 10
66-440 Skwierzyna

Numer pisma: STTWREEU.211-381/2010

Temat: projektowana sieć wodociągowa w miejscowości Goruńsko oraz Chycina gm. Bledzew

Uzgodnienie nr 381

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projekt sieci wodociągowej w miejscowości Goruńsko i Chycina. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powołując się na numer przedmiotowego pisma. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:

Telekomunikacja Polska
Region Zachodni Technicznej Obsługi Klienta
Wydział Współpracy z Partnerami Technicznymi
ul. Plac Pocztowy 1, 65-048 Zielona Góra
Tel. 68 325 62 57, fax. 68 320 09 53

2. Roboty budowlane – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Zachodni;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez TP S.A. pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym;
4. W strefie projektowanych wykopów kanalizację telefoniczną TP S.A. zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom pokryw studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej.
6. Istniejąca sieć telekomunikacyjna w miejscach kolizji należy osłonić rurą osłonową dwudzielną typu Arot.

Za zgodność z oryginałem

CZE. 2010

data

podpis

7. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
8. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Współpracy z Partnerami Technicznymi TP w Zielonej Górze ul. Plac Pocztowy 1, tel. 68 325 62 57.
9. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Telekomunikację Polską S.A.
10. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem – na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonanie zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
11. Niniejsze uzgodnienie ważne jest do dnia 22.04.2011r.

Telekomunikacja Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Sporządziła: Małgorzata Buśko 68 382 50 50

Z poważaniem



Grzegorz Markowski
z up. Dyrektora
ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

Załącznik:

1. Załączniki graficzne – 1 kpl.

Za zgodność z oryginałem

CZE. 2010
data

Welo
podpis

EWE

nikacyjnej
współpracy

go roboty
konawczej

4-dniowym
do odbioru
a pisemnej

EWE energia, ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz

EKO - INSTAL
Harasiewicz i Wspólnicy Sp. J.
ul. Czerwonego Krzyża 10
66-440 Skwierzyna

EWE energia sp. z o.o.
Region Zachód
ul. 30 Stycznia 67
66-300 Międzyrzecz

Telefon: +48(0)95 74 26 276
Telefax: +48(0)95 74 26 279
E-Mail: zbigniew.stengert@ewe.pl

do celów

Wasz znak

Nasz znak

Osoba do kontaktu

Data

EWE/RZ/BTM/U/12/10

Łoziński/Sg

28.04.2010

Dotyczy: Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku i budowa wodociągu Chycina-Goruńsko.

W odpowiedzi na pismo w sprawie przebudowy, remontu stacji uzdatniania wody w Goruńsku i budowy wodociągu Chycina-Goruńsko. EWE energia sp. z o.o. Biuro Techniczne Międzyrzecz uzgadnia z następującymi uwagami: planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub faksem) EWE energia sp. z o.o. Biuro Techniczne w Międzyrzeczu w terminie 2 tygodni przed ich rozpoczęciem. W zawiadomieniu należy wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia prac, osobę bezpośrednią odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobę reprezentującą inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób.

Przy zbliżeniu do sieci gazowej należy zachować odległości oraz zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 97, poz. 1055 z dnia 30 lipca 2001 r.) oraz normą dot. skrzyżowań gazociągów (PN-91 M-34501) wraz z późniejszymi zmianami. Prace w pobliżu gazociągu należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem przedstawiciela EWE energia Sp. z o.o..

Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót; oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej; wynikłych z winy inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialność za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.

Niniejsze uzgodnienia należy dołączyć do dokumentacji projektowej przed oddaniem do Zespołu Uzgodnień dokumentacji.

Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od daty jego wydania.

Niniejszej sprawie osobami do kontaktu są;

Krzysztof Łoziński 600 029 273

Zbigniew Stengert 600 029 276

ZESPÓŁ EKSPLOATACJI
SIECI GAZOWYCH
Zbigniew Stengert
Koordynator Biura Technicznego

ZESPÓŁ EKSPLOATACJI
SIECI GAZOWYCH

Krzysztof Łoziński
Specjalista ds. eksploatacji gazociągów

EWE energia sp. z o.o.; ul. 30 Stycznia 67; 66-300 Międzyrzecz

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Zarząd:
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze:
Wysokość kapitału zakładowego:
PEKAO S.A. o/Międzyrzecz
NIP:

Thomas Neuber
Dariusz Brzozowski, dr Markus Rapp
KRS 0000065199
243 215 000,00 PLN
Numer rachunku: 43 1240 3578 1111 0000 4444 3258
778-13-59-052

Za zgodność z oryginałem

CZE. 2010
data

Włob
podpis

ez Sąd Rejonowy dla
i kapitałem zakładowym