

zestawienie drzwi do wymiany/montażu											
nr	wymiary drzwi	rodzaj drzwi	EI30S dwuskrzydłowe	EI30S L	EI30S P	EI30 L	EI30 P	EI60 L	EI60 P	razem drewniane: [szt.]	razem stalowe: [szt.]
PIWNICE											
1	90x200	stalowe	0	0	0	0	0	3	3	0	6
PARTER											
1	80x200	drewniane lakierowane	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2	100x200	drewniane lakierowane	0	2	0	0	0	0	0	2	0
3	138x226	drewniane lakierowane	1	0	0	0	0	0	0	1	0
I PIĘTRO											
1	90x200	drewniane lakierowane	0	1	1	0	0	0	0	2	0
2	130x200	drewniane lakierowane	1	0	0	0	0	0	0	1	0
II PIĘTRO											
1	90x200	drewniane lakierowane	0	3	4	0	0	0	0	7	0
III PIĘTRO											
1	80x200	stalowe	0	1	0	1	0	1	0	0	3
2	90x200	stalowe	0	2	3	1	0	0	2	0	8
OGÓŁEM [szt.]:			2	10	8	2	0	4	5	14	17

UWAGA:

Przed dokonaniem zamówienia należy sprawdzić wymiary stolarki na budowie

Rysunek i kolor drzwi drewnianych - przed zamówieniem należy uzgodnić z konserwatorem zabytków

Na parterze w drzwiach w zabytkowej ścianie drewnianej, przewidziano montaż siłowników obu skrzydeł otwieranych automatycznie w przypadku pożaru

zestawienie wewnętrznych drzwi zabytkowych							
lokalizacja	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe		uszczelka pęczniająca	samozaamy kacz	siłownik
	wymiary drzwi	[szt.]	wymiary drzwi	[szt.]	[m]	[szt.]	[szt.]
I	2	3	4	5	6	7	8
PIWNICE							
		0		0	0	0	0
PARTER							
klatka A	90x200	3	0	0	17,40	3	0
	95x204	1	0	0	5,98	1	0
	0	0	132x217	1	0	0	2
klatka B	0	0	90x228	1	10,92	2	0
	razem:				34,30	6	2
I PIĘTRO							
klatka A	80x200	1	0	0	5,60	1	0
	0	0	150x220	1	11,80	2	0
	0	0	100x240	1	11,60	2	0
	0	0	137x242	1	12,42	2	0
	0	0	138x233	1	12,08	2	0
klatka B	90x200	1	0	0	5,80	1	0
	0	0	100x220	1	10,80	2	0
razem:				70,10	12	0	
II PIĘTRO							
klatka A	80x200	1	0	0	5,60	1	0
	0	0	150x250	1	13,00	2	0
	0	0	139x250	1	12,78	2	0
klatka B	86x210	1	0	0	5,92	1	0
	0	0	140x250	1	12,80	2	0
razem:				50,10	8	0	
III PIĘTRO							
klatki A i B	0		0		0	0	0
razem:							
razem:		8		10	154,50	26	2

58-304 Wałbrzych
ul. 3 Maja 3/4

USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA

tel. 502 781 686;
email: czempkowskazofia@gmail.com

DATA	kwiecień 2023	INWESTOR	Gmina Mieroszów Plac Niepodległości 1 58-350 Mieroszów
STADIUM	PT	TEMAT	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie stolarki drzwiowej
NR RYSUNKU	10	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska
		NR UPRAWNIEŃ	UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01