



1. WSZYSTKIE RYSUNKI RZĄDZIĆ JEDNOLICZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHYTEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYMI.
2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTOWATEM.
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W MILIMETRACH.
4. WSZYSTKIE WYBRANE MATERIAŁY WYMAGAJĄ ZGODY KLIĘTA.
5. PRZEJŚCIA INSTALACJA PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODZIELENIA P.POŻ NALEŻY WYKONAĆ I USZCZELNIĆ ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM. NALEŻY RÓWNIŻ UWZGLĘDNIĆ WARUNKI ZAWARTE W OPRAWACJACH BRANŻOWYCH.
6. NIE ODCZYTYWAĆ WYMIARÓW ZE SKALI RYSUNKU
7. WSZYSTKIE ZMIANY LOKALIZACJI I NUMERACJI ELEMENTÓW JAK I PRZEPUSTÓW KABLOWYCH MUSZA ZOSTAĆ UWZGLĘDNIONE W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
8. TYPY PRZEWODÓW WSKAZANO NA SCHEMACIE CENTRALI
9. WSZYSTKIE KABLE E90 UKŁADAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA MOCOWANA ORAZ APROBATAMI TECHNICZNYMI CNBP
10. OBIE CENTRALE ZAMONTOWAĆ ANALOGICZNIE
11. WSZYSTKIE KABLE O OPORNOŚCI OGNIOWEJ MUSZA BYĆ MONTOWANE CERTYFIKOWANYMI UCHWYTYMI Z APROBATĄ CNBP

58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com	
DATA	marzec 2023	INWESTOR	Gmina Mieroszów Plac Niepodległości 1 58-350 Mieroszów		
STADIUM	PW	TEMAT	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie		
SKALA	-	TYTUŁ RYSUNKU	System SSP - piętro 3		
NR RYSUNKU	TT-05	PROJEKTANT	mgr inż. Zdzisław Marciniak		
		NR UPRAWNIEŃ	NBP-V-7342/3/8/95/96		