




DETAL A




DETAL B



DETAL A



DETAL B



UWAGA:

1. DOPUSZCZA SIĘ PODŁĄCZENIE KABLAMI SYGNAŁU Z CENTRAŁKI POGODOWEJ POMIĘDZY DWOMA CENTRAŁAMI ODDYMIANIA
2. ZALECA SIĘ PODŁĄCZENIE CENTRAŁ ODDYMIANIA DO SYSTEMU SSP POPRZE MODUŁ PĘTLOWY W CENTRAŁACH ODDYMIANIA UCS
3. PRZED MONTAŻEM ZWERYFIKOWAĆ ILOŚĆ I MOC/PRĄD SIŁOWNIKÓW DRZWIOWYCH DOSTARCZONYCH NA OBIEKT WRAZ Z DRZWIAMI I KŁAPAMI

58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com
DATA	marzec 2023	INWESTOR	Gmina Mieroszów Plac Niepodległości 1 58-350 Mieroszów	
STADIUM	PW	TEMAT	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	
SKALA	-	TYTUŁ RYSUNKU	Oddymianie - detale	
NR RYSUNKU	TT-23	PROJEKTANT	mgr inż. Zdzisław Marciniak	
		NR UPRAWNIEN	NBGP-V-7342/3/8/95/96	