



WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

Kraków, dnia 4 sierpnia 2021 r.

znak sprawy: **AGZ.272.5.2021**

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Wymiana dźwigu osobowo-towarowego w budynku głównym Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Krakowie”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 27.07.2021 r., nr 2021/BZP 00127920/01.*

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

Mając na uwadze, koszty eksploatacji dźwigu po okresie gwarancji, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.

Czy dźwig ma być oparty na ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również poza siecią handlową producenta, pozbawionych patentów i rozwiązań dedykowanych) umożliwiających swobodną konserwację przez inne firmy dźwigowe?

Odpowiedź: Tak

Czy sterowanie oparte ma być na ogólnodostępnych podzespołach bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz prawa wyłączności do oprogramowania i zmiany konfiguracji dźwigu tylko przez niezależne od producenta firmy konserwacyjne?

Odpowiedź: Tak

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
<https://www.gov.pl/web/wsse-krakow> e-mail: wsse@wsse.krakow.pl
adres skrytki na ePUAP: /wssekrakow/skrytka
centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555
sekretariat Dyrektora tel.: (+48) 12 25 49 500, fax: 12 41 62 093
REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Czy nie dopuszcza się kodowania elektronicznego lub zabezpieczenia mechanicznego dźwigu przed możliwością jego serwisu i wykonywania zmian

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że po upływie okresu gwarancyjnego wszystkie kody zabezpieczeń muszą zostać przekazane użytkownikowi, tj. WSSE Kraków ul. Prądnicka 76.

Wniosek nr 2:

Czy w ramach zadania wymaga się wykonania nowego zasilania dźwigu?
Prosimy o podanie szacunkowej odległości pomiędzy szypem dźwigowym a rozdzielnią główną budynku.

Odpowiedź:

Nie wymaga. Wpięcie do aktualnego zasilania.

Wniosek nr 3:

Czy w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpłatne świadczenie usług konserwacji, pogotowia dźwigowego?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z pkt 11 Załącznik A do SWZ. Pogotowie dźwigowe usługa bezpłatna – w ramach udzielonej gwarancji.

Wniosek nr 4:

Czy wymaga się podłączenia sterowania dźwigu do centrali p.poż budynku czy czynność ta leży po stronie Zamawiającego?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że Zamawiający nie wymaga podłączenia do centrali p.poż.

Wniosek nr 5:

Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem i zaleceniem nie przemieszczania się prosimy o ustosunkowanie się do poniższej prośby.

Wnioskujemy o udostępnienie tabeli parametrów technicznych i rysunków dźwigu z książki rewizji dźwigu (obrazujących wymiary szybu : szerokość, głębokość, wysokość podszybia i nadszybia) ?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający udostępnia w formie skanów dokumentację obecnego dźwigu.

Wniosek nr 6:

Prosimy o opisanie działania systemu kontroli dostępu oraz podanie typu i producenta poszczególnych podzespołów instalacji KD.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że należy przenieść aktualnie zainstalowany system.

Odpowiedź na powyższe wnioski stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.