

Znak: EZP.270.17.2023

Otwock-Świerk, dnia 31.05.2023r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Wykonanie projektu podstawowego badawczego reaktora HTGR w Polsce – wyspa konwencjonalna instalacji konwersji energii.**

Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie 1

Czy Projekt Podstawowy ma również obejmować kotłownię rezerwową ?
Nie jest to wprost określone w SWZ i OPZ stąd nasze pytanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem postępowania jest kocioł parowy rozruchowy (kompletny) dla utrzymania parametrów pary technologicznej, mieszczący się w budynku kotłowni pomocniczej (UTH) (lub inaczej wg Projektanta). Kocioł ten pracuje jako element technologiczny obiegu parowo-wodnego dla stanów rozruchu IKE i dla potrzeb doraźnych.

Natomiast w Tomie III (OPZ) w pkt. 4.1, ppkt. 2 oraz w pkt. 2.2.11 - ostatni akapit, znajduje się informacja, że rezerwowy kocioł może być potrzebny w lokalnej sieci ciepłowniczej NCBJ, która nie jest przedmiotem postępowania i znajduje się poza terenem HTGR.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)