

Poziom porównawczy 133,00 m n.p.m.

Długość trasy [m]	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna osi rurociągu [m]	Zagłębienie osi rurociągu
0,00	138,00	137,20	0,80
5,00	139,40	138,60	0,80
30,00			
38,20	139,50	138,70	0,80
54,50	139,30	138,50	0,80
60,50			
66,50			
70,80	139,20	138,40	0,80
102,80			
112,70	139,40	138,60	0,80
116,00	139,40	138,60	0,80
116,70			
120,70	138,20	137,40	0,80
128,70	138,20	137,40	0,80
132,50	135,80	135,00	0,80
140,00	135,80	135,00	0,80

Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
5,00	kabel YAKY	280,0 ‰
33,20	kabel YAKY 4x16mm	3,0 ‰
16,30	kabel YAKY 4x16mm	12,3 ‰
16,30	kabel YAKY 4x16mm	6,1 ‰
41,90	kabel YAKY 4x16mm	4,8 ‰
4,00	kabel YAKY	0,0 ‰
4,00	kabel YAKY	300,0 ‰
8,00	kabel od fontanny	0,0 ‰
3,80	kabel	631,6 ‰
7,50	kabel od fontanny	0,0 ‰

Szafka kontrolno-pomiarowa

aerator - "mini fontanna"

Wnioskodawca	Gmina i Miasta Raszków Rynek 32 63-440 Raszków
Jednostka projektowa	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl
Stadium	Projekt architektoniczno-budowlany
Skala	1:100/1000
Data oprac.	Kwiecień 2023r.
Nazwa obiektu	Budowa zbiornika małej retencji "Ryba" w Przybysławicach w ramach zadania p.n. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej"
Adres obiektu	ark.1. dz. nr 177, 178/4, 204 i 205 - obręb 0016 Przybysławice ark.1. dz. nr 175 - obręb 0015 Pogrzybów
Nazwa rysunku	Przyłącze elektroenergetyczne
Projektant spec. elektryczna	mgr inż. Paweł Buchelt upr. nr WKP/0383/POOE/13
Opracował	inż. Jarosław Grzelak 7131-7132/37/PW/2002
Opracował	mgr inż. Kamil Waszak
Rys nr.	2