



## Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - etap I”, (ogłoszenie nr 2024/BZP 00232480 z dnia 06.03.2024r.).

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 7

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Jak będzie się odbywać ogrzewanie istniejącej sali gimnastycznej podczas rozbioru istniejącego zaplecza szatni?
2. Co należy zrobić z rurą gazową przebiegającą przez dach istniejącego zaplecza do kotłowni gazowej w pomieszczeniu 0/22 Węzeł cieplny?
3. Gdzie należy przenieść istniejący kocioł gazowy wraz z armaturą z pomieszczenia 0/22, które jest do rozbioru?
4. Wg załączników 1,2,3, do OPZ jest do wykonania tylko zakres instalacji wewnątrz budynku, w związku z tym proszę o potwierdzenie, że centrale wentylacyjne na przyszłe etapy nie będą realizowane, oraz czy należy zaprojektować jedną centralę obsługującą część nadbudowywaną w I etapie w celu dokonania pozwolenia na użytkowanie?
5. Proszę o potwierdzenie, czy instalacja ciepła technologicznego jest realizowana w tym etapie? Wg pkt 2.4.2 OPZ tak, wg rysunków do OPZ nie.
6. Proszę o potwierdzenie, czy system sygnalizacji gazu jest teraz do realizacji wg pkt 2.6.6 OPZ, ponieważ pomieszczenie kotłowni 0/20 nie jest przyjęta do realizacji w tym etapie.
7. Proszę o doprecyzowanie pkt. 2.4.6 OPZ- instalacja gazu- w tej części budynku nie występuje instalacja gazowa ani urządzenia na gaz."

#### Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Całość robót budowlanych należy wykonać tak, aby sala gimnastyczna mogła być cały czas używana, w tym również wykonanie tymczasowych instalacji.
2. Wszelkie konieczne przebudowy istniejących instalacji i kolizje są po stronie Wykonawcy.
3. Istniejący kocioł gazowy wraz z armaturą lub nowy należy umieścić na dachu.
4. Należy zaprojektować i wykonać zmianę całej instalacji objętej niniejszym zakresem.
5. Tak, należy zaprojektować instalację ciepła technologicznego.

- 
6. Kotły gazowe do niniejszego etapu należy umieścić na dachu budynku. Zbiorniki na gaz zgodnie z pierwotnym PZT oraz należy zaprojektować i wykonać wszelkie zmiany w tym zakresie.
  7. Zgodnie z odp. nr 6.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza  
Przemysław Bloch  
Naczelnik Wydziału

**Otrzymują:**

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) a/a