

Inwestor:		
<p align="center"><b>GMINA BIAŁOBRZEGI</b>  <b>PL. ZYGMUNTA STAREGO 9</b>  <b>26-800 BIAŁOBRZEGI</b></p>		
Nazwa opracowania:		
<p align="center"><b>PROJEKT BUDOWLANY</b>  <b>BUDOWA OŚWIETLENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO</b>  <b>ŚWIETLICY WIEJSKIEJ/STRAŻNICY OSP</b></p>		
Adres obiektu:		
<p align="center"><b>MIEJSCOWOŚĆ SUCHA</b>  <b>WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POWIAT BIAŁOBRZESKI</b></p>		
Stadium:		
<p align="center"><b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b>  <b>- branża: elektroenergetyczna – oświetlenie</b></p>		
Numery ewidencyjne działek:		
<p align="center"><b>Działka nr ewid.: 2328/1</b>  <b>Obręb: 0011 Sucha</b>  <b>Jednostka ewidencyjna: 140101_5</b></p>		
Jednostka projektowa:		
<p><b>PELDOM Sp. z o. o.</b>  <b>Gościńcyce 22A</b>  <b>05-600 Grójec</b>  <b>tel: 512 995 775</b>  <b>e-mail: pkbiuro.projekt@gmail.com</b></p>		
Projektant branży elektroenergetycznej: mgr inż. Andrzej Sucharzewski	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych upr. proj. nr GP-III-7342/82/92 nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01	Podpis:
Asystent projektanta: mgr inż. Piotr Kierszniewski		Podpis:
Data opracowania:	Kategoria obiektu:	Branża:
<b>1 czerwiec 2024 r.</b>	<b>XXVI</b>	<b>Elektroenergetyczna</b>

Integralna część zgłoszenia  
 Nr 89-6743.274.2024.BB  
 z dnia 16.07.2024r

z up. STAROSTY  
*Anastazja Błazczyk*  
 Naczelnik Wydziału  
 Budownictwa i Architektury

# Spis treści

## Strona tytułowa projekt zagospodarowania terenu

<b>I.</b>	<b>Dokumenty formalno-prawne</b>	
1)	Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej	3
2)	Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta	4
3)	Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zaw.	5
<b>II.</b>	<b>Część opisowa</b>	
1)	Opis do projektu zagospodarowania terenu	6-10
<b>III.</b>	<b>Część rysunkowa</b>	
1)	Rys. BE.01. Orientacja	11
2)	Rys. BE.02. Projekt zagospodarowania terenu	12


STAROSTWO POWIATOWE  
w BIAŁOBRZEGACH  
Wydział Budownictwa i Architektury  
ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi

Białobrzegi, 01.06.2024 r.

**OŚWIADCZENIE**

**Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu:**

**„Budowa oświetlenia terenu zewnętrznego świetlicy/strażnicy OSP Sucha” - branża elektroenergetyczna** został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi w dniu złożenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie pełnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, art. 34 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane tj: ust. 2c, 3d1., 3d2., 3d3., 3e, (Dz. U.2023.682, ze zmianami).

<b>Funkcja</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Specjalność i numer uprawnień budowlanych</b>	<b>Podpis</b>
Projektant branży elektroenergetycznej:	mgr inż. Andrzej Sucharzewski	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych upr. proj. nr GP-III-7342/82/92 nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01	

Radom, 1992-09-09.

WOJEWODA RADOMSKI

Nr.GP-III-7342/82/92

## STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d. § 2 ust. 1 pkt 1

i § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) z późniejszymi zmianami.

stwierdza się, że:

PAN SUCHARZEWSKI ANDRZEJ

magister inżynier elektryk  
(wymienić tytuł zawodowy)

urodzony dnia 23 sierpnia 1958 r. w Krajowicach

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalności instalacyjno - inżynierskiej w zakresie

sieci elektrycznych

PAN SUCHARZEWSKI ANDRZEJ

jest upoważniony do

- 1/ sporządzania projektów sieci elektrycznych obejmujących napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne

Otrzymuje :

Pan Andrzej Sucharzewski

ul. Jodłowa 4 m 13

26 - 940 Pionki




z up. WOJEWODY

mgr inż. arch. Stanisław Bąk  
DYREKTOR  
GOSPODARKI PRZEMISŁOWEJ

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Andrzej Sucharzewski  
Upoważniony budowlany do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie instalacji elektrycznych  
dotyczy: Projekt budowlany - branża elektroenergetyczna  
1992-09-09



**Zaświadczenie**  
o numerze weryfikacyjnym:  
**MAZ-XU6-ADU-SBX \***

Pan **ANDRZEJ SUCHARZEWSKI** o numerze ewidencyjnym **MAZ/IE/4178/01**  
adres zamieszkania  
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

*mgr inż. Andrzej Sucharzewski*  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w szczególności instalacyjnej bez ograniczeń  
w zakresie instalacji elektrycznych  
Udział w projekcie: 100%  
Data: 2023-12-13

## **II. CZĘŚĆ OPISOWA**

### **I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.**

#### **1. Nazwa obiektu budowlanego.**

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa oświetlenia terenu zewnętrznego świetlicy wiejskiej/strażnicy OSP Sucha”.

#### **2. Nazwa inwestora.**

Gmina Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi.

#### **3. Nazwa jednostki projektującej.**

PELDOM Sp. z o. o., Gościeńczyce 22A, 05-600 Grójec.

#### **4. Skład zespołu projektowego.**

Projekt został wykonany przez:

Projektant branży elektroenergetycznej – Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-III-7342/82/92.

Asystent projektanta – Piotr Kierszniewski.

#### **5. Materiały do projektowania.**

##### **5.1. Wykaz działek objętych inwestycją.**

Inwestycja jest zlokalizowana na działce o nr ewid.: 2328/1 obręb 0011 Sucha, jednostka ewidencyjna: 140101\_5; powiat białobrzegi; województwo mazowieckie.

##### **5.2. Dane o zieleni.**

W obrębie projektowanej inwestycji nie ma pomników przyrody ani zieleni szczególnie chronionej.

#### **6. Podstawa opracowania.**

Projekt budowlany dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia zewnętrznego terenu świetlicy wiejskiej/strażnicy OSP Sucha, opracowano na podstawie:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023.0.682, ze zmianami).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynieryjne i ich usytuowanie.
- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) (planowanie i finansowanie oświetlenia na terenie gminy, dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich jest zadaniem własnym gminy).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami).
- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz niepełnoizolowanymi.
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Mapy do celów projektowych w skali 1:500.
- Katalogi techniczne producentów osprzętu elektroenergetycznego.
- Uzgodnienia z Zamawiającym projektu koncepcji oraz uzgodnienia z właścicielami gruntów.
- Wizja istniejących urządzeń w terenie.
- Uzgodnienia branżowe.
- Uzgodnienie w ZUDP.
- Obowiązujących przepisów i norm technicznych.
- Warunki określone w SIWZ.
- Norma CEN/TR 13201-1:2016-02 – Oświetlenie dróg – Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia
- Norma PN-EN 13201-2:2016-03 – Oświetlenie dróg – Część 2: Wymagania eksploatacyjne, oświetleniowych
- Norma PN-EN 13201-3:2016-03 – Oświetlenie dróg – Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych
- Norma PN-EN 13201-4:2016-03 – Oświetlenie dróg – Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**w BIAŁOBRZEGACH**  
Wydział Budownictwa i Architektury  
ul. Żeromskiego 84 26-800 Białobrzegi

## II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

### 1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu świetlicy wiejskiej/strażnicy OSP Sucha”.

### 2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu.

Omawianym obiektem budowlanym jest oświetlenia zewnętrznego terenu świetlicy wiejskiej/strażnicy OSP Sucha, której lokalizacja została pokazana na rysunku nr BE.01. - „Orientacja”.

Obszar inwestycji znajduje się na działce o nr ewid.: 2328/1 obręb 0011 Sucha. Zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr BE.02. – „Plan zagospodarowania terenu”.

Teren w zakresie objętym projektem nie jest oświetlony.

W obrębie miejscowości Sucha zlokalizowana jest kablowa elektroenergetyczna linia niskiego napięcia oraz złącze kablowe ZKP. Ponadto w trakcie robót ziemnych mogą wystąpić nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być odpowiednio zabezpieczone.

### 3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Zakres niezbędnych zmian w sieci, związanych z budową oświetlenia:

- Montaż słupów oświetleniowych.
- Montaż wysięgników jednoramiennych.
- Montaż opraw oświetleniowych.
- Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu YKY 3x2,5 mm<sup>2</sup>.

Przewiduje się montaż 5 sztuk słupów oświetleniowych. Do oświetlenia ciągów komunikacyjnych przewiduje się montaż 5 opraw na słupach niskiego napięcia.

W celu wykonania inwestycji liniowej oświetlenia terenu należy wybudować elektroenergetyczną sieć kablową, należy zastosować kabel typu YKY 3x2,5 mm<sup>2</sup>. Długość projektowanej sieci kablowej wynosi 120/174 m. Pomiar energii elektrycznej będzie odbywał się z projektowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego – liczniki elektroniczne do pomiaru bezpośredniego energii czynnej. Lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń. Prace ziemne na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem wykonywane będą ze szczególną ostrożnością, ręcznie pod nadzorem administratorów poszczególnych sieci.

#### 3.1 Zestawienie elementów zagospodarowania terenu.

W rejonie planowanej inwestycji należy wykonać poszczególne części zagospodarowania:

- |   |           |
|---|-----------|
| • Słup oświetleniowy stalowy  | - 5 szt.  |
| • Wysięgnik jednoramienny   | - 5 szt.  |
| • Oprawa oświetleniowa  | - 5 szt.  |
| • Sieć elektroenergetyczna kablowa 0,23 kV oświetlenia typu YKY 3x2,5 mm <sup>2</sup> | l= 174 m. |



#### 4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych.

Teren budowy sieci kablowej oświetlenia nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

#### 5. Analizy i opis ochrony środowiska, dane charakteryzujące inwestycję.

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrażających dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania działek nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wymagającym specjalnej ochrony oraz w obszarze Natura 2000. Na terenie inwestycji nie występują kolizje z istniejącym drzewostanem, nie przewiduje się konieczności wycinki drzew.

W odniesieniu do warunków ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z prowadzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie ewidencją wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów informuję, że na terenie działki nr: 2328/1, nie występują urządzenia melioracji wodnej. W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych nie występujących w ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, kolidujących z realizowaną inwestycją, inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie do rozwiązania kolizji w sposób zapewniający prawidłowy odpływ wód, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne. Wobec powyższego konieczne jest weryfikowanie lokalizacji urządzeń melioracji wodnych poprzez wykonanie wykopów kontrolnych na etapie wykonywania inwestycji i ustalenie faktycznego przebiegu urządzeń melioracyjnych.

STAROSTWO POWIATOWE  
w BIAŁOBRZEGU  
Wydział Budownictwa i Architektury  
ul. Żeromskiego 84. 26-800 Białobrzegi

#### 6. Obszar oddziaływania na sąsiednie działki.

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023.0.682, ze zmianami) oraz § 13a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, określa się obszar oddziaływania inwestycji. Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji ze względu na jej rodzaj i skalę nie będzie wykraczać poza granice działki nr: 2328/1 obręb 0011 Sucha, zgodnie z przepisami normy branżowej N SEP-E-003 jako margines szerokości 0,5 m od linii napowietrznej izolowanej.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wód, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej, oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponad to nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie słupów oświetleniowych oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Projektowane obiekty budowlane zostały zaprojektowane zgodnie z normą N SEP-E-004.

Budowa oświetlenia ulicznego nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. 2019 poz. 1839 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dlatego też nie ma wymogu opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko Projektowane oświetlenie nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane określono obszar oddziaływania projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analizę oddziaływania obiektu w zakresie funkcji

i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023.0.682, ze zmianami.) – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszej ustawie.
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) - Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszej ustawie.
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami) – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszej ustawie.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) budowa linii napowietrznej nie wymaga sporządzania w/w raportu – inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszej ustawie.

## 7. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Projektowana inwestycja tj. budowa oświetlenia zewnętrznego terenu świetlicy wiejskiej/strażnicy OSP Sucha, wykonana kablem YKY 3x2,5 mm<sup>2</sup> realizowana na terenie dz. nr ewid.: 2328/1 obręb 0011 Sucha, nie zalicza się do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2019 z dn. 10.09.2019) budowa sieci napowietrznej nie wymaga sporządzania w/w raportu. Przedsięwzięcie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziaływania. Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne. Interesy osób trzecich nie zostaną naruszone. Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia. Emisja zanieczyszczeń będzie występować tylko w fazie budowy. Będzie ona jednak występować w niewielkim stopniu i nie będzie miała wpływu na stan czystości atmosfery. Wpływ obiektu na glebę ograniczał się będzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji. Nie przewiduje się powstania odpadów niebezpiecznych.

**STAROSTWO POWIATOWE  
w BIAŁOBRZEGACH**  
Wydział Budownictwa i Architektury  
ul. Żemskiego 84, 26-800 Białobrzegi

*mgr inż. Andrzej Sacharczewski*  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności ins. elektrycznej bez ograniczeń  
w zakresie instalacji elektrycznych, urządzeń  
elektrycznych, instalacji elektrycznych  
Najm. 01.01.2018 r.

