

### Opis przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonania technicznego przeglądu oraz usunięcie wykrytych usterek hydrantów wewnętrznych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

**Przedmiot zamówienia:** Przeprowadzenie przeglądu i usunięcie usterek hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach i na terenie mazowieckiego garnizonu Policji.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy/podpisania zamówienia do dnia 20.12.2024 r.

Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100%). Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę usług oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

#### Na zamówienie składają się następujące elementy oraz wytyczne:

1. Usunięcie istniejących już wykrytych usterek hydrantów wewnętrznych w obiektach mazowieckiego garnizonu Policji do dnia 20.12.2024 r.
2. Przeprowadzenie przeglądu hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach mazowieckiego garnizonu Policji do dnia 20.12.2024 r.
3. Wykonanie następujących czynności w ramach przeglądu hydrantów wewnętrznych zgodnie PN-EN 671-3:
  - a) dostęp do hydrantów,
  - b) oznakowanie hydrantu i opatrzenie zrozumiałą instrukcją,
  - c) w przypadku hydrantu zewnętrznego – czy łatwo otwiera się zasuwą,
  - d) czy jest odpowiednio przymocowany i ma szczelne zawory,
  - e) za pomocą miernika ciśnienia sprawdzimy równomierność wypływu wody. Przy minimalnym ciśnieniu 0,2 MPa wydajność powinna wynosić odpowiednio: 1dm<sup>3</sup>/s przy hydrancie typu HW 25, 1,5 dm<sup>3</sup>/2 dla HW 33 oraz 2,5 dm<sup>3</sup>/s dla HW 52,
  - f) czy połączenie węża i hydrantu jest odpowiednio zaciśnięte i prawidłowe. Podobnie jak stan samego węża – brak pęknięć, zniekształceń lub oznak zużycia,
  - g) czy bęben węża obraca się swobodnie strony,
  - h) czy prawidłowo działają zawory odcinający przy bębnach, automatyczny i serwisowy odcinający,
  - i) stan przewodów, które zasilają hydrant w wodę – zwłaszcza na odcinkach elastycznych,
  - j) czy prawidłowe jest zamocowanie prowadnicy, stan skrzynki na hydrant oraz właściwy typ i praca prądownicy.
4. Sporządzenie protokołu z przeglądu technicznego osobno dla każdego obiektu zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553) oraz zasadami określonymi w Polskich Normach.
5. Protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać:

- a) nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę,
  - b) nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
  - c) datę i miejsce wykonania kontroli,
  - d) rzeczowy spis urządzeń, które podlegają kontroli wraz z ich oceną, uwagami i informacją o ich położeniu w budynku,
  - e) wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do naprawy (z podaniem pełnego zakresu koniecznej naprawy) lub remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do badań, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania,
  - f) wyniki badań i pomiarów, pisemną ocenę stanu urządzeń ppoż.,
  - g) podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przeglądu z opisem nieprawidłowości koniecznych do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia w terminie późniejszym,
  - h) czytelny podpis Wykonawcy. Protokoły będą stanowiły podstawę do sporządzenia zestawienia robót remontowych obiektu (podstawa do planu remontów).
6. Przekazana dokumentacja powinna być sporządzona w formie papierowej. Wzory protokołów z wykonania usługi przeglądu technicznego muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami w świetle obowiązujących przepisów prawa.