

PZD. DT.2310.16.2023

<https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmlawa>

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „*Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie*”.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający przekazuje w załączeniu treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

1. W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy brak SST dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę podbudowy, wiążącą i ścieralną z SMA. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi technicznymi WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrażone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.
2. W dokumentacji przetargowej nie podano kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe. Prosimy o doprecyzowanie kategorii ruchu dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych.
3. Prosimy o zamieszczenie PZT z oznaczeniem lokalizacji robót brukarskich przewidzianych do wykonania.
4. Prosimy o załączenie geologii oraz wskazanie warunków gruntowo wodnych w obrębie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dołączono do materiałów przetargowych. Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi WT-1, WT-2 wydanymi zarządzeniami przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Należy zaprojektować wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe (warstwa podbudowy, wiążąca i ścieralna) na kategorię ruchu KR 3-4.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamieszczono PZT z zaznaczeniem lokalizacji robót brukarskich.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Opinia geotechniczna została zamieszczona.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie.