

## Wykonawcy

GM-P.271.3.2021

Szczytno, dnia 27.04.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa oświetlenia ul. Tatarkiewicza”**

Zamawiający - Gmina Miejska Szczytno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) przekazuje zapytanie Wykonawcy do treści SWZ wniesione w dniu 26.04.2021 r. i udziela następującej odpowiedzi.

### **Pytanie nr 1:**

Czy do wyceny należy ująć układanie bednarki w rowach o przekroju 25x4 o ilości 1078m<sup>2</sup> wg przedmiaru robót. W dokumentacji projektowej i w zestawieniu materiałów nie ma wzmianki o układaniu bednarki w rowach, zaprojektowane są jedynie uziomy pionowe miedziowane przy słupach.

### **Odpowiedź nr 1:**

W dokumentacji projektowej uwzględniano uziemienia pionowe z prętów miedziowanych, jednak do wyceny należy zastosować powszechniej stosowany uziom z bednarki ocynkowanej 25x4 mm, układanej w rowach kablowych, ujęty w przedmiarach.

**Udzielona odpowiedź na pytanie jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i stanowi integralną część SWZ.**

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

*Ilona Bańkowska*