



Nowy Targ, 29.07.2020

ZP.271.2.31.20

Dotyczy : postępowania (rozeznania rynku) o udzielenie zamówienia publicznego na. :

Dostawę zestawu dozującego podchloryn sodu oraz dostawą układu do automatycznego ciągłego pomiaru stężenia chloru w wodzie z możliwością zdalnej kontroli wskazanych parametrów

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytania do treści zaproszenia do złożenia oferty:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika o pojemności 200l o wszystkich innych parametrach wskazanych w przetargu?

Odpowiedź 1:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia jako jeden z parametrów zestawu dozującego podchloryn wymieniona została:

- pojemność zbiornika 300 l

Zamawiający informuje, że dopuszcza pojemność zbiornika co najmniej 200 litrów, w związku z czym ten punkt specyfikacji techniczno – technologicznej otrzymuje brzmienie:

- pojemność zbiornika co najmniej 200 l

Pytanie 2:

Co Zamawiający ma na myśli pisząc: " z możliwością zdalnej kontroli"?

Czy zdalna kontrola to dostęp za pośrednictwem GSM, Modbus itp. Bardzo proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź 2:

Chodzi o wejście analogowe 0,4 –20 mA.

Pytanie 3:

Proszę o informację, czy dopuszczacie Państwo inny rodzaj napędu pomp dozujących niż podany w punkcie a) pozycja 7 Państwa zapytania.

W tym punkcie podane są „**pompy cyfrowe napędzane silnikiem krokowym**”.

Czy można oferować pompy o napędzie elektromagnetycznym?



Odpowiedź 3:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia jako jeden z parametrów zestawu dozującego podchloryn wymienione zostały:

- pompy cyfrowe napędzane silnikiem krokowym

Zamawiający informuje, że dopuszcza inny rodzaj napędu pomp dozujących - pompy o napędzie elektromagnetycznym, pod warunkiem, że oferowane pompy dozujące będą posiadały wszystkie pozostałe wymagane parametry.

W związku z powyższym ten punkt specyfikacji techniczno – technologicznej otrzymuje brzmienie:

- pompy cyfrowe napędzane silnikiem krokowym lub o napędzie elektromagnetycznym

Powyższe zmiany i wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

PREZES ZARZĄDU
dr inż. Bogusław Jędrzejewicz

M