

Częstochowa, dnia 17.12.2019r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w przetargu**

Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych zaworów
odpowietrzających (znak sprawy TI-261.23.2019)

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi treści przedmiotowej SIWZ, działając na podstawie art. 26 pkt 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie” udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy cokolwiek zaworu może być wykonany w części dolnej z żeliwa sferoidalnego GJS-400 a pozostała część zaworu ze stali nierdzewnej?.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Czy pokrywa kolumny wykonana z tworzywa może być mocowana na wcisk bez użycia dodatkowej śruby?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym pokrywa kolumny wykonana z tworzywa może być mocowana na wcisk, bez użycia dodatkowej śruby.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza aby elementy z żeliwa były pokrywane wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową w technologii konwencjonalnego nakładania proszków przy zachowaniu wszystkich wymaganych parametrów (zapewniające minimalną grubość warstwy 250µm, przyczepność min 12N/mm², odporność na przebicie metodą iskrową 3 000V, odporność na uderzenie pracą 5 Nm – na życzenie Zamawiającego poświadczone odpowiednimi badaniami)?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Czy dopuszcza się zastosowanie zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego wraz z dedykowaną skrzynką służącą do zabudowy (skrzynia z włazem żeliwnym)?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści wykonanie zaworu bez możliwości regulacji (zapewniamy wykonanie zaworu o długości H=1095mm, 1345mm, 1595mm, 1845mm lub inne na życzenie)?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z upoważnienia Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
Kierownik Działu Inwestycji

Marek Jończyk