

Stargard, dnia 18 października 2024 r.

Sygnatura postępowania: GKI 271.123.2024.G.Ch

Otrzymują wg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Pęzino**” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00529914wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące specyfikacji warunków zamówienia (zachowano oryginalną pisownię pytań wykonawców). Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski.

Pytania z dnia 17 października 2024 r.

Pytanie 1:

Zakres prac obejmujący wymianę wykładziny nie przewiduje wymiany istniejących płyt OSB. Istnieje prawdopodobieństwo iż przy demontażu wykładziny część płyt może ulec uszkodzeniu, natomiast nie jest to możliwe do przewidzenia na etapie składania ofert. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia prac dodatkowych, które okażą się niezbędne po przeprowadzeniu prac demontażowych?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza, iż może się zdarzyć przy wymianie wykładziny konieczność wymiany kilku płyt OSB. Przedmiotowe prace zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe, dla których sposób wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy jest przewidziany w Projekcie umowy.

Pytania 2:

Czy prace malarskie mają być wykonane na istniejące podłoże? zakres prac nie obejmują prac szpachlarskich oraz ewentualnych uzupełnień ubytków?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że przyjęto 20 % tynku do naprawy z powierzchni malowania.

Pytanie 3:

Czy oprócz ścian do malowania należy uwzględnić również sufit? W przedmiarach wyszczególniono tylko pozycje ściany?

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że malowanie sufitów nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 4:

Proszę podać wysokość hali sportowej

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że w najwyższym punkcie hala posiada wysokość 7,63 m.

Pytanie 5:

Czy mają być zastosowane listwy przypodłogowe (jeśli tak to jakiej wysokości i z jakiego materiału) czy wywinięcie wykładziny na ścianę (na jaką wysokość)?

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć listwy podłogowe drewniane. Wymiary listew takie same co usunięte. Brak wywinięcia wykładziny na ściany – zastosować listwy podłogowe.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.