



RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Leżajsk, dnia 27.02.2024 r.

ZP.272.3.2.2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.:

„Odtworzenie okien zewnętrznych w zabytkowym dworku dawnej leśniczówki w ramach zadania przebudowa zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach - Motyniach”

Zamawiający - Powiat Leżajski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań (pisownia oryginalna), które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z odpowiedziami:

PYTANIE NR 1:

Proszę o informację, z jakiego rodzaju drewna należy wykonać nową stolarkę okienną: sosna łączona, sosna lita, meranti czy dąb?.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Okna mogą być wykonane z drewna sosnowego, meranti lub dębu.
Konstrukcja ramy z kantówki trójwarstwowo klejonej, łączonej na długości.

PYTANIE NR 2:

Proszę o informację na temat okien z funkcją oddymiania – OZ4D 2 szt. Czy należy wykonać okno przystosowane pod podłączenie siłowników systemu oddymiającego czy siłowniki i podłączenie do systemu również są po stronie Wykonawcy? Proszę o szczegółowe informacje.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Okna pełniące funkcje oddymiające należy wykonać w sposób gwarantujący funkcjonowanie w systemie sygnalizacji pożaru, zapewniające skuteczne oddymianie klatki schodowej, wskazane w warunkach ochrony przeciwpożarowej.

Okna należy wyposażyć w siłowniki systemu oddymiającego gwarantujące uzyskanie powierzchni geometrycznej i oddymiającej zgodnie z specyfikacją projektową.

Siłowniki należy podłączyć do instalacji elektrycznej dla zapewnienia możliwości przewietrzania.

UWAGA:

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Zamawiającego oraz Wykonawców. Wykonawcy powinni je uwzględnić przygotowując ofertę do złożenia w niniejszym postępowaniu.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie, w tym terminy składania i otwarcia ofert.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(-)

mgr inż. Marek Śliż

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)