



DROVIA Bogdan Bloch
ul. Grafitowa 45/4
72-006 Mierzyn

TE/TEU/361/TK/2022

05 kwietnia 2022r.

Szczecińska Energetyka
Ciepła Sp. z o.o.

ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
sec.com.pl

T +48 91 450 99 99

bok@sec.com.pl

Dotyczy: „Jeziorko Słoneczne – poprawa infrastruktury rekreacyjno –
rowerowej” – uzgodnienie projektu budowlanego

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo nr SZ/263/22/03/2022 z dnia 22 marca 2022 roku informujemy, że w obrębie planowanej inwestycji jak w tytule pisma, znajduje się czynna magistrala ciepłownicza wysokich parametrów 2xDn700mm wykonana w technologii kanałowej, stanowiąca własność Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Ponadto na terenie planowanej inwestycji w zakresie projektowanego ciągu pieszo – rowerowego SEC w 2019 roku zaprojektowała przyłącze telekomunikacyjne na potrzeby zdalnego sterowania armaturą zainstalowaną w komorze ciepłowniczej K18 przy ul. Ku Słońcu. Budowa przyłącza, zgodnie z umową z Wykonawcą, zakończy się najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku. Przedmiotową infrastrukturę oznaczono na załączonym planie sytuacyjnym kolorem pomarańczowym (istniejącą) oraz niebieskim (zaprojektowaną). Wobec powyższego uzgadniamy przedstawiony Projekt Budowlany dla infrastruktury rekreacyjno-rowerowej z następującymi uwagami:

- 1) Należy pozostawić istniejący naziom nad siecią ciepłowniczą. Wszelkie zmiany naziomu większe niż 15 cm podlegają odrębnemu uzgodnieniu.

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy
Szczecin – Centrum

XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000131910

NIP: 851 010 94 44
REGON: 811655650

Kapitał zakładowy:
126.000.000 zł

Zarząd:
Mariusz Majkut

2) Na terenie, na którym planowana jest zmiana konstrukcji

nawierzchni względem istniejącej, należy przewidzieć odpowiednie zagęszczenie gruntu nad siecią ciepłowniczą, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

3) Prace budowlane w obrębie infrastruktury ciepłowniczej należy prowadzić z zastosowaniem lekkiego sprzętu budowlanego, zachowując szczególną ostrożność.

4) Prace związane z budową ciągu pieszo – rowerowego należy skoordynować z ułożeniem przyłącza telekomunikacyjnego SEC do komory ciepłowniczej K18 (dotyczy przypadku gdy prace budowlane związane z budową ciągu pieszo-rowerowego zaplanowano do wykonania w 2022 roku).

Osobą do kontaktu z ramienia SEC jest p. Tomasz Kłodawski, (0-91) 45 09 948, adres e-mail: tomasz.klodawski@sec.com.pl.

Załącznik:

- plan sytuacyjny

Z poważaniem,

Katarzyna Koczergo

Kierownik Działu

Planowania Inwestycji

! Gospodarki Urządzeniami!