

Zamówienie do 130 000 złotych netto
„Zakup tabliczek informacyjnych na przystanki autobusowe znajdujące się na terenie gminy Barczewo”.

Barczewo, 23.01.2024 r.



GKTOŚ.272.2.2024

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA NR 1

Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień na prośbę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup tabliczek informacyjnych na przystanki autobusowe znajdujące się na terenie gminy Barczewo”.

Pytanie 1:

Witam, Znak D-15, ale jakiej średnicy jest słup, do którego przymocowany jest ten znak?

Odpowiedź 1:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający uprzejmie informuję, iż słupek o średnicy zewnętrznej 60,3 mm wykonany z rury stalowej, grubość ścianki 2,9 mm.

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Transportu i Ochrony Środowiska

Magdalena Taraś