



ZESTAWIENIE UZIOMÓW

– BEDNARKA Fe 30x4 mm	– 45,0 mb.	42,40 kg
– BEDNARKA STALOWA POMIEDZIOWANA FeCu 30x4 mm (Cu 0,070 mm)	– 4x 9,25 mb = 37,0 mb.	34,90 kg
RAZEM:		77,30 kg

UWAGI:

- RZUT FUNDAMENTÓW NA RYS. NR 2.1.1 (640 517)
- RYUNKI ZBROJENIOWE NR 2.1.3 i 2.1.4
- STAL ZBROJENIOWA A–IIIN (BSt–500S).
- BETON C30/37(KONSTRUKCYJNY), C12/15(PODKŁADOWY).
- BETON WODOSZCZELNY W6 PRZY ZASTOSOWANIU DOMIESZKI PLASTYFIKUJĄCEJ ADDIMENT BV3.
- OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTÓW 50mm, PŁYTA DÓŁ 60mm.
- WYMIARY GIĘCIA = WYMIARY ZEWNĘTRZNE.
- BEDNARKĘ UZIOMÓW Fe 30x4mm UKŁADAĆ W POZYCJI PIONOWEJ, ŁĄCZĄC PRZEZ SPAWANIE Z DOLNYMI PRĘTAMI ZBROJENIA. POŁĄCZENIA BEDNARKI ZE ZBROJENIEM POWINNY BYĆ WYKONANE W ODSTĘPACH NIE WIĘKSZYCH NIŻ 3,0 m. BEDNARKĘ UZIOMÓW POMIEDZIOWANĄ FeCu 30x4mm WYPROWADZIĆ 1,5m POWYŻEJ POZIOMU SŁUPKÓW W MIEJSCU OZNACZONYM "1*". POŁĄCZENIE BEDNARKI STALOWEJ W FUNDAMENCIE Z WYPROWADZANĄ BEDNARKĄ STALOWĄ POMIEDZIOWANĄ NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ STALOWYCH UCHWYTÓW SKOŚNYCH PŁASKICH.



BETON C30/37
STAL AIII-N BSt-500S

±0,000=169,00 m npm

DATA/DATE	OPIS ZMIAN/REVISIONS DESCRIPTION	PROJEKTOWA/DESIGNED BY	SPRAWDZIŁ/CHECKED BY
Investor/Client: CHORULA ul. CEMENTOWA 1 45-076 OPOLE	Temat: PRZEBUDOWA ZBIORNIKA POPIOŁÓW LOTNYCH ORAZ TRANSPORTU POPIOŁÓW DO MŁYNA CEMENTU NR 4 NA TERENIE GÓRAZDZIE CEMENT S.A. W CHORULI	BIPROCEMWP	
Adres odbiorcy: CHORULA ul. CEMENTOWA 1 45-076 OPOLE	Objekt: OB.3.19.2 ZBIORNIK I TRANSPORT POPIOŁÓW LOTNYCH DO MŁYNA CEMENTU NR 4	Biuro Projektowe BIPROCEMWP Sp. z o.o. 30-102 Kraków, ul. Morawskiego 5	
Tytuł rysunku: FUNDAMENT F1 – SZALUNEK ELEMENTY X1; X2	Symbol: 21/GOR/008	Format: A1	
Projektował/Designed by: mgr inż. Jacek PIKUL 12.2021	Skala/Scale: 1:50;1:10	Nr arch./ Drawing no. 640 515	
Upr. do proj. w spec. konstrukcje nr UN-UPR.73/88	Upr. do proj. w spec. konstrukcje mgr inż. Jacek PIKUL 12.2021	Nr rys./ Drawing no. 2.1.2	Nr arch./ Drawing arch. no. 640 518
Opracował/Worked by:	inż. Damian BURKAT 12.2021	Nr rys./ Project No. Górażdże Cement (GD 160)	Nr rys./ Drawing No. Górażdże Cement (GD 160)
Sprawdził/Checked by:	nr ewid. upr. MAP/0012/P00K/07	Nr rys./ Project No. Górażdże Cement (GD 160)	Nr rys./ Drawing No. Górażdże Cement (GD 160)

Zastrzeżenie: Nie wolno kopiować ani rozpowszechniać niniejszego projektu bez pisemnej zgody BIPROCEMWP sp. z o.o. w Krakowie. All rights following the copyright act are reserved. This drawing is not allowed to be redrawn, supplemented or given up to anybody without written approval of BIPROCEMWP sp. z o.o. in Krakow.