

NIK.271.1.2024

**Otrzymują:**  
**Wykonawcy w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Roboty zabezpieczające w zakresie elewacji inwestycji pn. REALIZACJA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu.**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, zamawiający **Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu**, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż na zorganizowane przez Zamawiającego w dniu 10.01.2024 r., o godzinie 12:00 wizji lokalnej skierowano do Zamawiającego następujące pytania i wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

**1. Pytanie 1 Wykonawcy:**

Jaki termometr będzie referencyjny w zakresie temperatury dla wykonywania prac?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Termometr referencyjny, którego wskazana temperatura będzie podstawą do stwierdzenia wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót (raporty pogodowe, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5 i § 6 ust. 2 pkt 7 wzoru umowy) – zamieszczony będzie przez Wykonawcę na rusztowaniu lub przywieszony (umocowany) w pobliżu robót. Będzie to zwykły termometr rtęciowy. Odczyt będzie wykonywany rano przed rozpoczęciem prac i odnotowywany (rejestrowany).

**2. Pytanie 2 Wykonawcy:**

Czy sztruks to tynk barwiony w masie (baranek)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Sztruks i baranek są to dwa różne rodzaje wykończenia tynków. Obydwa mogą być barwione w masie.

**3. Pytanie 3 Wykonawcy:**

Czy cokoły na dachu nie powinny być zabezpieczone przed odparzaniem warstwy wierzchniej na wys. 40 cm od podstawy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, cokoły należy zabezpieczyć przed odparzeniem.

**4. Pytanie 4 Wykonawcy:**

Czy na czas realizacji zamówienia obsadzone będą drzwi wewnętrzne (parter + 9,5 m)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak - na czas robót elewacyjnych należy zabezpieczyć drzwi i powierzchnie przeszklone.

**5. Pytanie 5 Wykonawcy:**

Czy Zamawiający przekaże pliki edytowalne w AUTOCAD?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Plik edytowalny w AUTOCAD: „27.04.2023\_AR\_TABCD\_ELEWACJE.dwg.” stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

**6. Pytanie 6 Wykonawcy:**

Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji do maja 2024 r.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający pozostawia termin realizacji bez zmian. Zamawiający przewidział możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia w oparciu o zapisy wzoru umowy (§ 26 ust. 9) w tym w przypadku: wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót – stwierdzonych w oparciu o raporty pogodowe, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5 i § 6 ust. 2 pkt 7 wzoru umowy.

Za Zarząd Spółki:  
(-) dr Anna Majkrzak

.....  
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

**Załącznik:**

Plik AutoCAD - 27.04.2023\_AR\_TABCD\_ELEWACJE.dwg.

**Otrzymują:**

- 1) Strona internetowa: <https://bip.malopolska.pl/nikns> ; <https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz> ;
- 2) aa. NIK sp. z o.o. w Nowym Sączu.