

ZAWIADOMIENIE

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP III

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:

Z zapisów umowy par. 6 wynika, że wynagrodzenie za przedmiot Umowy odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej. Czy Zamawiający wyraża zgodę na płatności na podstawie faktur częściowych? Jeżeli tak to prosimy o ewentualną korektę umowy.

- W §6 ust. 6 wzoru umowy wskazano: „Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany bez zastrzeżeń i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego”.**
- 1. Z przedmiotowego zapisu wynika fakt, iż celem wystawienia ostatniej faktury (faktury końcowej) niezbędnym jest dokonanie odbioru końcowego inwestycji wraz z uzyskaniem zatwierdzenia bez uwag na protokole odbioru końcowego.**

W §18 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy wskazano: „Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia w łącznej wysokości do 5 % wynagrodzenia brutto”.

Z przedmiotowego zapisu wynika, iż w przypadku wystąpienia przez Wykonawcę o udzielenie zaliczki, Zamawiający dopuści możliwość fakturowania częściowego.

- 2. W opisie do projektu budowlanego jest informacja że należy się liczyć z występowaniem wody gruntowej na głębokości 1,8-2,5 m. Zwracamy się z zapytaniem czy na każdym odcinku przekraczającym wskazaną wyżej głębokość należy przyjąć odwodnienie terenu? Przekazany przez Zamawiającego przedmiar nie zawiera pozycji dotyczących odwodnienia terenu. Czy Zamawiający skoryguje przedmiar o odwodnienie czy Wykonawca ma sam oszacować ilości igłofiltrów i godziny**



	<p><i>pompowania?</i> <i>Prosimy również o załączenie profili geologicznych lub dokumentacji geologicznej. W związku z dużym zakresem zadania prosimy o przełożenie terminu składania ofert o tydzień tj. do dnia 15.03.</i></p>
	<p>Zamawiający informuje, iż nie przewiduje konieczności wykonywania odwodnienia terenu. Przedmiar robót w tym zakresie pozostaje niezmienny.</p> <p>W związku z wnioskiem o dołączenie dokumentacji geologicznej, Zamawiający publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania wnioskowaną dokumentację.</p> <p>Jednocześnie zawiadamiam, iż termin składania ofert pozostaje niezmienny.</p>
3.	<p><i>Czy Zamawiający potwierdza że przyjęte w przedmiarze ilości i grubości konstrukcji warstw nawierzchni asfaltowej są prawidłowe (poz 425 - 6500 m2 warstwa ścieralna i warstwa wiążąca po 4 cm i podbudowa 30 cm). Prosimy również o załączenie decyzji gestora drogi w jaki sposób odtwarzać nawierzchnie drogowe ?</i></p> <p>Zamawiający potwierdza prawidłowość wskazanych w przedmiarze ilości i grubości konstrukcji warstw nawierzchni asfaltowej. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie drogi będące drogami gminnymi w administrowaniu Zamawiającego oraz prywatne drogi wewnętrzne, dla których przewidziano wykonanie prac polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego (są to nawierzchnie nieutwardzone). Sposób odtworzenia nawierzchni dróg gminnych wskazany w przekazanym przedmiarze robót, zgodny jest z wytycznymi odtworzenia nawierzchni wymaganymi przez zarządcę drogi.</p>

Zatwierdzam

Magdalena Dąbrowska

Z-ca Wójta Gminy Inowrocław

Sporządził: Marcin Rychtowski, 52/ 35 55 829

