

Wrocław, dnia 21 maja 2020 r.

Zamawiający:  
**Fundacja dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu**

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu:  
**Przebudowa i remont budynków Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu**

Numer referencyjny:  
**PZP.01.04.2020**

### **Odpowiedzi na pytania wykonawców – część VIII**

#### **Pytanie nr 294:**

Prosimy o potwierdzenie, że pozycje nr 3 – 6, które występują na początku Harmonogramu robót udostępnionego dnia 5 maja 2020r. w rozdziale ROBOTY BUDOWLANE dotyczą budynku D.

#### **Odpowiedź:**

Tak, dotyczy bud. D.

#### **Pytanie nr 295:**

Harmonogram robót (załącznik nr 15 do SIWZ), który został udostępniony wraz z odpowiedziami dnia 5 maja 2020r. różni się zakresem pozycji od tabeli TER i zawiera elementy, które nie są objęte postępowaniem. Prosimy o ich wykreślenie:

- Pozycji nr 6 (ROBOTY BUDOWLANE) - Wyposażenie
- Pozycji nr 10 (ROBOTY BUDOWLANE, bud C) - Wyposażenie
- Pozycji nr 9 (ROBOTY BUDOWLANE, bud A) – Wyposażenie
- Pozycji nr 9 (ROBOTY BUDOWLANE, bud B) – Wyposażenie
- Pozycji nr 16 (ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE) – Montaż instalacji multimedialnych
- Pozycji nr 18 (ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE) – Narzuty kosztorysu
- Pozycji nr 19 (ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE) – Wyposażenie Pracowni Konserwatorskiej

#### **Odpowiedź:**

W pozycji nr 6 należy przyjąć „0” zł.

#### **Pytanie nr 296:**

Prosimy o potwierdzenie, iż w skorygowanym Harmonogramie robót udostępnionym dnia 5 maja 2020r. pozycje z dopiskiem „.../Archeologia” dotyczą jedynie nadzoru archeologicznego.

#### **Odpowiedź:**

Pozycja „Archeologia” dotyczy pełnych robót archeologicznych w uwzględnieniu przyjętej organizacji robót przez wykonawcę.

#### **Pytanie nr 297:**

W związku z rezygnacją w obecnym postępowaniu z dostawy systemu multimedialnego, prosimy o potwierdzenie wykreślenia działu 3.16 - Montaż instalacji multimedialnych z Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Prosimy również o informację, w którym dziale ma zostać ujęte przewodowanie pod system multimedialny oraz w którym dziale ma zostać ujęta instalacja

RTV/SAT.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytania nr 34, 35 i 177.

**Pytanie nr 298:**

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 125 z dnia 14.05.2020r., prosimy o informację jakie ilości opraw ekspozycyjnych typu D należy przyjąć. Ilości z rzutów projektu wykonawczegozmian, czy ilości z przedmiarów robót.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć ilości z przedmiaru robot.

**Pytanie nr 299:**

Prosimy o informację, który typ opraw F należy przyjąć, czy mają to być oprawy zgodnie z projektem elektrycznym zmian – Oprawa LED- 2000LM MEDIUM EDD 34 3F 830, czy zgodnie z projektem zmian (aranżacja wnętrz, pkt. 2.5 Oświetlenie) – Modena Tibia Zoom Dimm 25W, min. 1700lm, 3000K.

**Odpowiedź:**

Modena Tibia Zoom Dimm 25W, min. 1700lm, 3000

**Pytanie nr 300:**

Prosimy o podanie producenta opraw typu F, którego model został opisany w projekcie zmian (aranżacja wnętrz, pkt 2.5 Oświetlenie).

**Odpowiedź:**

Modena (producent opraw referencyjnych).

**Pytanie nr 301:**

Zgodnie z odpowiedzią nr. 216 - Należy przyjąć do wyceny posadzkę drewnianą Rys. ZKA-03. - brak wymienionego rysunki w udostępnionej dokumentacji dodatkowo Zamawiający odnosi się w odpowiedziach do 225 do 231 do rysunków ZKA-5, ZKA-6, ZKA-7 - brak również wymienionych rysunków. Prosimy o pilne wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Wszystkie wymienione w pytaniu rysunki dostępne są do pobrania na dysku internetowym zamawiającego (adres wskazany w SIWZ) w katalogu Projekty wykonawcze – 3-Projekt wykonawczy zmian – PWZ Konstrukcja (PDF 7.5. BUD OGÓLNY).

**Pytanie nr 302:**

W pliku „SUFITY PODWIESZANE.pdf” udostępnionym przez Zamawiającego 14 maja 2020 r. w części opisowej i na schematach kondygnacji wskazano pomieszczenia, w których należy wykonać sufity podwieszane. Czy Zamawiający potwierdza, że wskazane w pliku lokalizacje sufitów podwieszonych obejmują **wszystkie** sufity podwieszane, które należy wykonać w zakresie przedmiotu zamówienia (tj. wyspy sufitowe, sufity modułowe i sufity z płyt GK)? Proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Nie potwierdzamy. Przedstawione sufity dotyczą asortymentu akustycznego w ramach odpowiedzi na pytanie 104

**Pytanie nr 303:**

Według wcześniejszego projektu wykonawczego, rewizji projektu wykonawczego oraz tabeli wykończeń sufity podwieszane różnych typów zostały zaprojektowane w szeregu pomieszczeń pominiętych w aktualnym pliku „SUFITY PODWIESZANE.pdf”. Proszę o wyjaśnienie i udostępnienie szczegółowego całościowego wykazu wykończeń na sufitach.

**Odpowiedź:**

Sufity opisane w odpowiedzi na pytanie 104 stanowią pełny zestaw sufitów akustycznych do zabudowy i jako takie stanowią element zamienny do PW. Sufity g-k realizować w obudowie ustroju więźby dachowej, oraz w miejscach nieobjętych wskazaniem sufitów akustycznych - wszędzie tam, gdzie wskazano w PW i zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 54.

**Pytanie nr 304:**

W pliku „SUFITY PODWIESZANE.pdf” schemat rozmieszczenia sufitu: PODDASZE 1.2 bud C wskazane jest wykonanie sufitów podwieszonych R3 w pomieszczeniu C/2.08, co jest niespójne z opisem pkt 1, wg którego w tym samym pomieszczeniu ma być sufit R1. Proszę o wyjaśnienie i jednoznaczne wskazanie wymaganego zakresu prac.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 290.

**Pytanie nr 305:**

W pliku „SUFITY PODWIESZANE.pdf” schemat rozmieszczenia sufitu: PIWNICA bud A, B, C, D wskazane jest wykonanie sufitów podwieszonych R1 w pomieszczeniu C/-1.05, których nie wykazano w opisie pkt 1. Proszę o wyjaśnienie niezgodności i jednoznaczne wskazanie wymaganego zakresu prac.

**Odpowiedź:**

Zmiany dokonano w ramach udzielania odpowiedzi na pytanie 104.

Sufit podwieszany wyspowy R1 180x120x4 - 21szt. zgodnie z rysunkiem przekazanym w ramach odpowiedzi 290. Wyjaśnienie dokonano alokacji ze względu na aranżację wnętrza.

**Pytanie nr 306:**

W pliku „SUFITY PODWIESZANE.pdf” schemat rozmieszczenia sufitu: PARTER bud C wskazane jest wykonanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniu C/0.22, których nie wykazano w opisie. Proszę o wyjaśnienie niezgodności i jednoznaczne wskazanie czy i jakiego typu sufit należy wykonać.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 289.

**Pytanie nr 307:**

Czy Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniu C/0.21 należy wykonać sufit podwieszony R3? Proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 289.

**Pytanie nr 308:**

W pliku „SUFITY PODWIESZANE.pdf” schemat rozmieszczenia sufitu: PODDASZE 2 bud C wskazane jest wykonanie sufitów podwieszonych R3 w pomieszczeniu C/04.03, co jest niespójne z opisem wg którego w tym pomieszczeniu ma być sufit R1 (pkt 1) lub/i sufit R3 (pkt 3) lub/i sufit R4 (pkt 3). Proszę o wyjaśnienie i jednoznaczne wskazanie wymaganego zakresu prac.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 291.

**Pytanie nr 309:**

W pliku „SUFITY PODWIESZANE.pdf” schemat rozmieszczenia sufitu: PODDASZE 2 bud C wskazane jest wykonanie sufitów podwieszonych R4 w pomieszczeniu C/04.05, których nie wykazano w opisie pkt 3. Proszę o wyjaśnienie niezgodności i jednoznaczne wskazanie wymaganego zakresu prac.

**Odpowiedź:**

Dokonano zmiany ze względów praktycznych. Zamieniono sufit gk, na R4 -17,0 m2

**Pytanie nr 310:**

W pliku „SUFITY PODWIESZANE.pdf” schemat rozmieszczenia sufitu: PARTER bud C wskazane jest wykonanie sufitów podwieszonych R4 w pomieszczeniu C/0.14, co jest niespójne z opisem pkt 4, wg którego w tym samym pomieszczeniu ma być sufit R5. Proszę o wyjaśnienie i jednoznaczne wskazanie wymaganego zakresu prac.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 288.

**Pytanie nr 311:**

Proszę o potwierdzenie, że przed rozpoczęciem remontu i udostępnienia obiektu Wykonawcy, Zamawiający usunie ze wszystkich pomieszczeń wszystkich kondygnacji wszystkie zalegające w nich przedmioty i elementy wyposażenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że przed udostępnieniem Wykonawcy terenu budowy z obiektu usunięte zostaną wszystkie eksponaty muzealne. Pozostałe elementy wyposażenia nie przewidziane do wykorzystania przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy (w zakresie i w sposób określony dokumentacją przetargową) przeznaczone do utylizacji przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 312:**

Proszę o wyjaśnienie obmiaru dot rusztowań na elewacji. -rusztowanie elewacji C-01A i C 02 ma taki sam obmiar jak rusztowanie C01 - rusztowanie elewacji C-03 ma taki sam obmiar jak C04 a i b.

**Odpowiedź:**

Rusztowania należy przyjąć w ilości potrzebnej do wykonania zadania.

**Pytanie nr 313:**

Brak o obmiarze elewacji zabezpieczenia okien.

**Odpowiedź:**

Zabezpieczyć jedynie okna i drzwi niepodlegające wymianie.

**Pytanie nr 314:**

Brak w obmiarze poz dot zabezpieczeń lub usunięcia roślinności na elewacji.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisem PB str. 15 i przedmiarem poz.1044:

Bluszcz - prace budowlane zostaną poprzedzone usunięciem bluszczu na ścianie wschodniej budynku A i na ścianie północnej budynku B. Bluszcz na ścianie obiektu C (ściana północna, zachodnia i wschodnia) należy obciąć 25 cm nad poziomem gleby celem umożliwienia dalszej vegetacji roślinie po zakończeniu prac budowlanych elewacji.

**Pytanie nr 315:**

Elewacja A-02

- brak w obmiarze konserwacji krat okiennych

**Odpowiedź:** Elewacja i remont dachu bud.A objęte innym zadaniem zgodnie z decyzją 4127/2011 z dnia 30.12.2011

- brak w obmiarze konserwacji kamiennych obramień okien

**Odpowiedź:** Elewacja i remont dachu bud.A objęte innym zadaniem zgodnie z decyzją 4127/2011 z dnia 30.12.2011

- brak w obmiarze konserwacji gzymsu

**Odpowiedź:** Elewacja i remont dachu bud.A objęte innym zadaniem zgodnie z decyzją 4127/2011 z dnia 30.12.2011

- roślinność na elewacji jest poprzeplatana między prętami kraty-proszę o podanie sposobu odłożenia roślinności na czas remontu

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisem dot. bluszczu z PB str. 15.