

# ROZDZIELNICA R2

## SCHEMAT ZASADNICZY

### PARAMETRY PODSTAWOWE:

Pz = 10,6 kW  
Un = 400 V/50Hz  
In = 16,4 A  
układ sieci: TN-S  
ochrona: samoczynne wyłączenie zasilania

### WYKAZ ARKUSZY:

- 00 - Strona tytułowa
- 01 - Schemat zasadniczy
- 02 - Schemat zasadniczy
- 03 - Schemat zasadniczy
- 04 - Schemat zasadniczy
- 05 - Elewacja

Nazwa Inwestycji: Przebudowa Stadionu Miejskiego w Gąbinie wraz z budową budynku trybuny z zapleczem		Specjalność Elektryczna	Funkcja Projektant	Imię i nazwisko mgr inż. Radosław Baprawski	Nr uprawnień mgr inż. Radosław Baprawski w specjalności elektroenergetycznej w pełnym zakresie upr. proł. nr POW/0006/POW/CE/14 w specjalności elektroenergetycznej w pełnym zakresie		Data 10.2023	Podpis
Adres Inwestycji: Dz. nr 259 obręb 0001 (Gąbin) jedn.ewid: 141906_4 Gąbin, 09-530 Gąbin		Data: 10.2023		Projektant mgr inż. Wojciech Fira	Nr rysunku: Rozdzielnica piętowa R2		Data 10.2023	
Inwestor: Gmina Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin		Rev. 0		Nr rysunku: Strona tytułowa	Nr rysunku: S-06		Arkusz: 00/01	