


Oznaczenie aparatów	WVL GL	01	01	02	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
Oznaczenie zadisków	L1-I10N	L1-I10N	L1-L7 N/PE	L8-L10 N/PE	L1 N/PE	L2 N/PE	L3 N/PE	L4 N/PE	L5 N/PE			L8 N/PE	L9 N/PE	
Opis	Zasilanie	Ochrona przedpłowa Ochronnik klasa B+C	Wyłącznik różnicowoprąd. 0,03/40/4	Wyłącznik różnicowoprąd. 0,03/25/4	Gniazda w WC damskim	Gniazda w WC damskim i dla osób niepełnosprawnych	Podgrzewacz wody + gniazda wykłowe pom. 1,5	Gniazda wykłowe pom. 1,04	Gniazda wykłowe pom. 1,06	Rezerwa	Rezerwa	Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Rezerwa
Moc zainstalowana	10580 W	---	---	---	1500W	1500W	2200W	1500W	1500W	---	---	1500W	880 W	---
Sposób ułożenia	AROT 75mm płt	w rozdzielnicy	w rozdzielnicy	w rozdzielnicy	płt	płt	płt	płt	płt	---	---	płt	płt	---
Przekrój kabla	5x10 mm2	10 mm2	---	---	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	---	---	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	---
Typ kabla	YKY20	LgY	---	---	YDYp20	YDYp20	YDYp20	YDYp20	YDYp20	---	---	YDYp20	YDYp20	---

- Uwaga:
1. Typ rozdzielnic: "Ekinox TX"
  2. Producent: Legrand
  3. Stopień ochrony: IP 40
  4. Sposób montażu: wnekowa
  5. Wysokość montażu: 1,60m od posadzki
  6. Rodzaj drzwi: pełne
  7. Wymiary:
    - wysokość 610mm
    - szerokość 425mm
    - głębokość 133mm

MOC ZAINSTALOWANA 10580W  
MOC SZCZYTOWA 7406W

 mgr inż. Piotr Kulczewski				PEKABUD PIOTR KULCZEWSKI UL. GRUNWALDZKA 35B/16 60-783 POZNAN TEL.: 790-487-602 E-MAIL: PIOTRKULCZEWSKI@GMAIL.COM			
INWESTYCJA :				TOALETA PUBLICZNA – KAT. BUD. XVI GMINA OSTROWITE, OBRĘB CIEWARTÓW , DZIAŁKA 158/2			
TEMAT :				ROZDZIELNICA – SCHEMAT IDEOWY			
Projektant:				mgr inż. Ryszard Wincencjusz		Podpis:	
				UPR. NR GP.7342/26/94 SPECJ. INSTALACYJNO – INŻNIERYNCEJ			
Opracował:				mgr inż. Piotr Kulczewski		Podpis:	
Inwestor:				GMINA OSTROWITE ul. Lipowa 2 , 62-402 Ostrowite		Nr rysunku E2	
Data 06.2019		Skala -		Faza P.B.		Format A4	