



**Uwaga:**

1. Układ pracy instalacji TN-S
2. Instalację wykonać jako podtytnkową, prowadząc przewody jednofazowe pod tynkiem.
3. Oprawy oświetleniowe nastropowe.
4. Wysokość montażu łączników – 1,6m od posadzki
5. Wysokość montażu gniazd wtyczkowych – 1,20 m od posadzki.

**OZNACZENIA:**

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | rozdzielnica główna                 |
|  | oprawa oświetleniowa sufitowa       |
|  | łącznik instalacyjny jednobiegunowy |
|  | łącznik instalacyjny dwubiegunowy   |
|  | gniazdo wtykowe                     |
|  | oprawa oświetleniowa ścienna        |
|  | wentylator SILENT 100 CHZ           |

		PEKABUD PIOTR KULCZEWSKI UL. GRUNWALDZKA 35B/16 60-783 POZNAŃ TEL: 790-487-602 E-MAIL: PIOTRKULCZEWSKI@GMAIL.COM	
INWESTYCJA :		TOALETA PUBLICZNA – KAT. BUD. XVII	
TEMAT :		RZUT PARTERU	
Projektant:		mgr inż. Ryszard Wincencjusz	Podpis:
		UPR. NR GP.7342/26/94	
		SPECJ. INSTALACYJNO – INŻYNIERYJNEJ	
Opracował:		mgr inż. Piotr Kulczewski	Podpis:
		UPR. BUD. NR WKP/0293/0WOK/17	
Inwestor:		GMINA OSTROWITE ul. Lipowa 2 , 62-402 Ostrowite	Nr rysunku E1
Data		Skala	Faza
06.2019		1:50	P.B.
			Format A4