



ZAKŁAD KOMINIARSKI WOJCIECH BENDOWSKI

62-062 Strykowo ul. Jeziorna 34
tel. 788-576-697 tel. 602-876-492
NIP 777-335-06-45

.....Grodzisk Wlkp.....dnia.....29.06.2022.....r

PROTOKÓŁ NR...481/22.....

Z okresowej kontroli przewodów kominowych – wentylacyjnych

Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych w budynku będącym własnością:

..... **Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego**

położonych w **Grodzisk Wlkp.**..... przy ul..... **Żwirki i Wigury**.....nr..... **2**.....
zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

..... **Henryk Bendowski**.....

przy współudziale
w oparciu o Art. 62 Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.nr 89 poz.414) oraz wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ.

1. Objęte kontrolą przewody kominowe: **wentylacyjne**

2. Uwagi ogólne:

Czyszczenie wszystkich przewodów wentylacyjnych na obiekcie szkoły,
Badanie anemometrem podłączeń przewodów wentylacyjnych – wyniki podaję w załączniku.

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu –
naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGOCzerwiec..... 2023..... r.

Podpis odbiorcy protokołu

Kierownik
ds. organizacyjnych i kadrowych
.....
Natalia Wojs

Opiniodawca
(Mistrz Kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

.....Wojciech Bendowski.....
Nr upr. 71/2018
IRz - Poznań

* Niepotrzebne skreślić

verte !

Szkoła Ponadgimnazjalna Grodzisk WLKP.

lp.	Nr Sali	WL odczyt m/s	WL wynik m3/h
I Szatnie przy Sali Gimnazystycznej			
1	Szatnia nr 1	1,4	182
2	Szatnia nr 2	0,5	65
3	przysznice	1,3	169
		0,0	0
II Budynek Stary (parter)			
4	nr 30	1,0	130
		0,8	104
5	nr 31	1,2	156
6	nr 32	1,4	182
7	nr 33	1,5	195
8	nr 34	1,2	156
		1,3	169
9	nr 35	1,4	182
		1,5	195
		1,0	130
10	WC	1,2	156
		sprawny wentylator elektryczny	
III Budynek Stary (piętro)			
11	nr 102	1,7	221
12	nr 118	1,4	182
		1,2	156
13	nr 119	1,5	195
		1,6	208
		1,4	182
		0,0	0
14	nr 120	1,6	208
		1,9	247
		2,1	273
		1,4	182
15	nr 121	1,6	208
		1,0	130
16	nr 122	1,6	208
17	nr 123	1,8	234
		1,4	182
		1,5	195
18	nr 124	2,0	260
		2,1	273
		1,3	169
		1,6	208
19	nr 125	1,5	195
		1,8	234
20	WC	1,7	221
		1,4	182
21	korytarz	2,0	260

Szkola Ponadgimnazjalna Grodzisk WLKP.

lp.	Nr Sali	WL odczyt m/s	WL wynik m3/h
IV Budynek Nowy (parter)			
21	nr 14	1,7	221
		1,8	234
		2,4	312
		1,6	208
22	nr 17	1,8	234
		2,5	325
		0,0	0
		2,1	273
23	nr 19	2,2	286
		0,0	0
		1,8	234
24	nr 20	2,0	260
		2,1	273
		1,5	195
		1,0	130
25	nr 22	0,0	0
		2,5	325
		1,6	208
		2,0	260
26	WC męska	1,4	182
		1,8	234
27	WC Damska	1,5	195
		Wentylacja mechaniczna	
28	Pielegniarka szkolna	1,7	221

Szkola Ponadgimnazjalna Grodzisk WLKP.

lp.	Nr Sali	WL odczyt m/s	WL wynik m3/h
V Budynek Nowy (piętro)			
28	nr 106	2,2	286
		2,0	260
		2,6	338
		1,9	247
		1,6	208
		1,9	247
29	nr 108	2,0	260
		2,5	325
		2,0	260
		2,1	273
		1,9	247
30	nr 109	2,0	260
		2,5	325
		2,4	312
		2,2	286
		1,9	247
		1,7	221
	zalecze	2,4	312
		0,0	0
31	nr 111	2,4	312
		2,2	286
		2,0	260
		2,0	260
		2,7	351
		1,9	247
32	nr 116	0,0	0
33	WC	2,2	286
		1,8	234
34	WC	2,0	260
		2,5	325
		1,8	234
		2,0	260
	Pokój Nauczycielski	1,9	247
		1,6	208
		1,5	195
		2,0	260
		2,1	273
		0,0	0

Szkola Ponadgimnazjalna Grodzisk WLKP.

lp.	Nr Sali	WL odczyt m/s	WL wynik m3/h
VI Budynek Nowy (II piętro)			
35	nr 201	2,0	260
		1,7	221
		2,1	273
		1,7	221
	Zaplecze	2,0	260
36	nr 203	1,5	195
		1,8	234
		2,1	273
37	nr 205	1,9	247
		2,0	260
		2,1	273
38	nr 207	1,5	195
		1,5	195
		1,9	247
39	nr 209	2,5	325
		2,1	273
		1,9	247
40	nr 215	2,0	260
		2,4	312
		1,5	195
		1,8	234
		2,0	260
		2,1	273
41	WC 211	1,5	195
42	WC 214	1,4	182
		2,0	260
43	WC 213	wentylacja na przestrzał przez ścianę do kabiny WC	
		niesprawny silnik elektryczny	
41	WC 212	1,8	234



ZAKŁAD KOMINIARSKI WOJCIECH BENDOWSKI

62-062 Strykowo ul. Jeziorna 34
tel. 788-576-697 tel. 602-876-492
NIP 777-335-06-45

.....Grodzisk Wlkp.....dnia.....07.06.2022.....r

PROTOKÓŁ NR....397/22.....

Z okresowej kontroli przewodów kominowych

Kotłownia Gazowa

Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych w budynku będącym własnością:

..... **Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego**

położonych w**Grodzisk Wlkp.**..... przy ul..... **Żwirki i Wigury**.....nr.....**2**.....
zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

.....**Henryk Bendowski**.....

przy współudziale
w oparciu o Art. 62 Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.nr 89 poz.414) oraz wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ.

1. Objęte kontrolą przewody kominowe: **wentylacyjne, spalinowe i dymowe**

2. Uwagi ogólne:

**Kontrola przewodów kominowych: spalinowych oraz wentylacyjnych
przewody czyste, drożne – bez uwag !**

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu –
naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGOGrudzień..... 2022..... r.

Podpis odbiorcy protokołu

Kierownik
ds. organizacyjnych i kadr

Natalia Wajs

Opiniodawca
(Mistrz Kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Wojciech Bendowski
Nr upr. 711/2018
IRZ - Poznań

* Niepotrzebne skreślić

verte !

Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 2
tel. 61 444 54 91; fax 61 444 85 44
Regon 000832002, NIP 788-10-20-531
(4)



ZAKŁAD KOMINIARSKI WOJCIECH BENDOWSKI

62-062 Strykowo ul. Jeziorna 34
tel. 788-576-697 tel. 602-876-492
NIP 777-335-06-45

.....Grodzisk Wlkp.....dnia.....06.12.2022.....r

PROTOKÓŁ NR....1273/22..... Z okresowej kontroli przewodów kominowych

Kotłownia Gazowa

Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynku będącym własnością

..... Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.....

położonych wGrodzisk Wlkp..... przy ul..... Żwirki i Wigury..... nr..... 2.....
zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

..... Wojciech Bendowski.....

przy współudziale
w oparciu o Art. 62 Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.nr 89 poz.414) oraz wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ.

1. Objęte kontrolą przewody kominowe: wentylacyjne, spalinowe i dymowe

2. Uwagi ogólne:

Kontrola i czyszczenie przewodów kominowych – przewody czyste, drożne

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu –
naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO Czerwiec.....2023r.

Podpis odbiorcy protokołu

Kierownik
ds. organizacyjnych i kadry

.....
Natalia Wajs
Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 2
tel. 61 4446401; fax 61 4446544
Regon 000632002, NIP 788-10-20-531
(4)

* Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca
(Mistrz Kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Wojciech Bendowski
Nr upr. 71/2018
IRz - Poznań

verte !