



Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Spółka z o.o.

62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościańska 32
tel. 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax wewn. 9

Grodzisk Wlkp. 13.01.2023 r.

Protokół z kontroli hydrantów p. poż.

W dniu 13.01.2023 Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. dokonało sprawdzenia wydajności dwóch hydrantów p. poż. DN 80 zlokalizowanych przy ul. 3 Maja i Przemysłowej w Grodzisku Wlkp.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wydajność sprawdzanych hydrantów wynosi

- Hydrant podziemny w ul. 3 Maja przy posesji nr 2 – 13l/s - 3,3 bar
- Hydrant podziemny przy skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i 3 Maja – 15l/s – 3,5 bar

KIEROWNIK DZIAŁU
I OBSŁUGI SIECI WOD-KAN

Leszek Pierszański