

IZP.2411.86.2024.MMO

Kielce, dn. 11.04.2024 r.

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dot.: zakupu wraz z dostawą materiałów elektrycznych.

1. Dotyczy poniższych pozycji:
Styczniki do łączenia kondensatorów muszą mieć podane wartości nie w amperach tylko Kvar i na jakim napięciu będą działały czy np. na 400V- proszę o doprecyzowanie pozycji.
 - a) 4 Stycznik do łączenia obwodów pojemnościowych kondensatorów 25A szt. 5
Ad. 1a) 3z minimum 25kVar przy 400V AC-3, 230V 50HZ, wyposażony w rezystory, styki pomocnicze 2z+2r
 - b) 5 Stycznik do łączenia obwodów pojemnościowych kondensatorów 40A szt. 5
Ad.1b) 3z minimum 40kVar przy 400V AC-3, 230V 50HZ, wyposażony w rezystory, styki pomocnicze 2z+2r
 - c) 6 Stycznik do łączenia obwodów pojemnościowych kondensatorów 63A szt. 5
Ad.1c) 3z minimum 60kVar przy 400V AC-3, 230V 50HZ, wyposażony w rezystory, styki pomocnicze 2z+2r
2. Nie ma możliwości wycenić poniższych pozycji - nie występują takie wkładki o takich parametrach – czy wycenić bez nich?
 - a) 29 Wkładka topikowa WT-1C/gG 315A 500V szt. 10
Ad.2a) Dopuszczamy zmianę na: WT-1 (NH-1) gL/gG 315A 500V
 - b) 30 Wkładka topikowa WT-1C/gG 400A 500V szt. 10
Ad.2b) Dopuszczamy zmianę na: WT-2 gG 400A 500V
3. Poniższa pozycja też nie jest dostępna
38 Wkładka topikowa WT-2/gG 20A 500V szt. 10
Ad.3) Dopuszczamy zmianę na: NH2/WT-2C gF 20A/500V szybka
4. Proszę o podanie więcej informacji technicznych do poniższych pozycji:
 - a) Stycznik do łączenia obwodów pojemnościowych konesatorów 25A
Ad.4a) 3z minimum 25kVar przy 400V AC-3, 230V 50HZ, wyposażony w rezystory, styki pomocnicze 2z+2r
 - b) Stycznik do łączenia obwodów pojemnościowych konesatorów 40A
Ad.4b) 3z minimum 40kVar przy 400V AC-3, 230V 50HZ, wyposażony w rezystory, styki pomocnicze 2z+2r
 - c) Stycznik do łączenia obwodów pojemnościowych konesatorów 63A
Ad.4c) 3z minimum 60kVar przy 400V AC-3, 230V 50HZ, wyposażony w rezystory, styki pomocnicze 2z+2r
 - d) Stycznik elektryczny DILM 230V/25A
Ad.4d) Stycznik mocy 25A 3f, cewka 230VAC, styki pomocnicze 2z+2r
5. Proszę również o wydłużenie terminu składania ofert.
Ad.5) Termin składania ofert został już przesunięty na 17.04.2024 r.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych Mariusz Klimczak