LEGENDA

- ND – Nogad drzwi drzwi napowietrzających
- NOD – Nogad okno oddymiającego klapa w dachu
- POD – Przycisk oddymiania i przewietrzania
- COD – Centrala oddymiania
- CPG – Czujnik pogodowy systemu oddymiania
- EKS – Element kontrolno–sterujący systemu SSP do sterowanie oddymianiem
- CD – Czujka dymu systemu SSP
- TR – Trzymacz drzwiowy 24V sterowany przez EKS systemu SSP zasilacz 230/24V systemu SSP
- PO – Przepust ogniosczelny w przegrodzie ogniowej

BRAK ZAMONTOWANEGO SZCZELNIKA NA OŚCIEŻNICY

BRAK WYMAGANEJ SZEROKOŚCI 1/3W Z KLATKI SCHODOWEJ

- DRZWI PODWIEDNICH DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO ZEWNĘTRZNEGO Z KLATKI SCHODOWEJ KS1 - ISTNIEJĄCA SZEROKOŚĆ 1.10m
- DRZWI ZEWNĘTRZNE 1.3m Z KLATKI SCHODOWEJ KS1?

SZEROKOŚĆ ŚWIETLNA 1.2m

WEJŚCIE DO PWMiCY PRZECIWPOŻAROWEJ

3xPO

KLATKA KS1

ND1.2

ND1.1

korytko 50x50mm z pokrywami otest poz.

4xPO

KLATKA KS3

TR

Trzymacze drzwi dymoszczelnych sterowane z systemu SSP przewód HDG6 3x1,5mm2

PO

REI120

Ściana oddzielenia w klasie REI 120 z drewnami EI60(S)

PO

TR

PO

4xPO

korytko 50x50mm z pokrywami otest poz.

PODP1.3

KLATKA KS1

PODP2.3

PODP2.2

KLATKA KS5

3xPO

PODP2.1

2 x korytko 50x50mm z pokrywami otest poz.

10xPO

2 x korytko 50x50mm z pokrywami otest poz.

TR

Trzymacze drzwi dymoszczelnych sterowane z systemu SSP przewód HDG6 3x1,5mm2

2xPO

PO

PO

P