

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania w trybie podstawowym na: „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek – Konin w m. Kramsk, ul Konińska w zakresie przebudowy chodnika – Etap I**”.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

SST D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w p. 5.2.5 podaje minimalną wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) dla ruchu KR 3-6 dla górnej warstwy o gr. 20 cm – 1,03. Zgodnie z normą PN-S 02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” wartość ta dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim powinna wynosić 1,00. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia podłoża dla ruchu KR 3-6 dla górnej warstwy o gr. 20 cm powinna wynosić 1,00.

Odpowiedź:

W załączeniu poprawiona SST D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.

Pytanie 2:

SST D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem podaje wymagania dla mieszanki związanej cementem C 1,5/2 o uziarnieniu 0/31,5 mm. W przypadku zastosowania kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm do mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 uzyskane wyniki wytrzymałości będą na poziomie 15 MPa co jest wartością dużo wyższą niż wymagana przez WT-5 i SST wytrzymałość dla mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 . Natomiast wytrzymałości charakterystyczne dla w/w mieszanki związanej cementem można uzyskać już przy uziarnieniu 0/8 mm . Zastosowanie kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm przy tego typu mieszankach stabilizowanych cementem jest bezzasadne. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki związanej cementem C 1,5/2 o uziarnieniu 0/8 mm przy spełnieniu wymaganego warunku wytrzymałości od 2 do 4 MPa.

Odpowiedź:

Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST D-04.05.01.

Pytanie 3:

Ad kosztorys ofertowy br drogowa poz nr 10. Błędnie wyliczona ilość (przyjęto gr 8 cm). Prosimy o korektę kosztorysu.

Odpowiedź:

W załączeniu poprawione Przedmiar robót i Tabela Elementów Rozliczeniowych – branży drogowej.

Pytanie 4:

Ad kosztorys ofertowy br drogowa poz nr 12. Błędnie wyliczona ilość (przyjęto gr 8 cm). Prosimy o korektę kosztorysu.

Odpowiedź:

W załączeniu poprawione Przedmiar robót i Tabela Elementów Rozliczeniowych – branży drogowej.

Pytanie 5:

Ad kosztorys ofertowy br drogowa poz nr 13. Błędnie wyliczona ilość (przyjęto gr 8 cm). Prosimy o korektę kosztorysu.

Odpowiedź:

W załączeniu poprawione Przedmiar robót i Tabela Elementów Rozliczeniowych – branży drogowej.

Pytanie 6:

Ad kosztorys ofertowy br drogowa poz nr 69. Prosimy o podanie promienia łuku dla tego krawężnika.

Odpowiedź:

Zgodnie z pozycją 69 Przedmiaru robót branży drogowej promienie łuków wynoszą: 8,0m i 10,0m.

Pytanie 7:

Ad kosztorys ofertowy br drogowa poz nr 72. Prosimy o zgodę na zastosowanie w tej pozycji krawężnika betonowego z fazą 20x30, gdyż nie występuje u producentów opornik 20x30 cm w kształcie prostopadłościanu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie Krawężnika betonowego z fazą 20x30 zamiast opornika 20x30. Dokonano korekty w opisie poz. 72 Przedmiaru robót i Tabeli Elementów Rozliczeniowych branży drogowej.

Pytanie 8:

Ad kosztorys ofertowy br drogowa poz nr 75. Prosimy o podanie promienia łuku dla tego krawężnika.

Odpowiedź:

Zgodnie z pozycją 75 Przedmiaru robót branży drogowej promień łuku wynosi 1,50m.

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22.04.2021 r. do godz. 11:00.

W związku z powyższym podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść:

pkt. 14.1, 16.1., 16.2 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, które otrzymują brzmienie:

- 14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą **rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i trwa do dnia 21 maja 2021 r. włącznie.**
- 16.1. **Ofertę** wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, w terminie do **22.04.2021 r., do godziny 11:00** czasu lokalnego.
- 16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu **22.04.2021 r.**, o godzinie **11:05** czasu lokalnego.