

Sosnowiec, dnia 9 października 2024 roku

Oznaczenie zamówienia: 89/2024/DTT/KP

Do wykonawców

ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „BUDOWA SYSTEMU PRZEKIEROWANIA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ZAGÓRZE DO KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO W SOSNOWCU”

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I JEJ ZMIANA (PODSTAWA: § 17 UST. 8 I 10 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH)

W związku z otrzymaniem w dniach 7, 8 i 9 października br. wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przekazuję treść pytań oraz wyjaśniam:

ZAPYTANIE 1: „(...) czy w ramach wymaganego doświadczenia dopuszczą Państwo wykonanie należycie: a) jednej (1) roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane) sieci wykonanej z rur PE-HD o średnicy min. Dz 315 mm i długości min. 1 000 m oraz b) jednej (1) roboty budowlanej, w ramach której dokonano budowy tłoczni ścieków lub przepompowni wód deszczowych o przepustowości min. 180 m³/h;”

ODPOWIEDŹ: Patrz: odpowiedź na Zapytanie 3.

ZAPYTANIE 2: „W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4 października 2024 r. zwracamy się z pytaniem w których pozycjach przedmiaru należy uwzględnić koszty części eksploatacyjnych i szybkozużywających się?”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wskazuje, w której pozycji przedmiaru (kosztorysu ofertowego) wykonawca winien uwzględnić koszty części eksploatacyjnych i szybkozużywających się.

ZAPYTANIE 3: „Z uwagi na bardzo wygórowane warunki udziału w postępowaniu ograniczające konkurencje prosimy o zmianę SWZ Rozdział 16 pkt. 2 ppkt. 1) na następujący zapis:

1) Wykaże się doświadczenie w zrealizowaniu na terenie Polski, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie – wykonanej należycie:

a) Jednej (1) roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane) sieci wykonanej z rur PE-HD o średnicy min. 250 i długości min. 1 000m oraz

b) Jednej (1) roboty budowlanej w ramach której dokonano budowy tłoczni ścieków lub przepompowni ścieków lub wód deszczowych o przepustowości min 180 m³/h

Prośbę swą motywujemy tym iż technologia wykonywania sieci o średnicy 250 jak i 315 jest taka sama jak również technologia wykonania przepompowni ścieków i przepompowni wód deszczowych jest taka sama. Zmiana taka pozwoli na zwiększenie grona oferentów co przełoży się na niższe oferty i możliwość zrealizowania zadania za korzystniejszych cenowo warunki a nie wpłynie na aspekt techniczny.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis pkt 2 ppkt 1) lit. a) w Rozdziale 16 SWZ, zmienia natomiast zapis pkt 2 ppkt 1) lit. b) w Rozdziale 16 SWZ, poprzez nadanie mu nowego brzmienia, o treści:

„jednej (1) roboty budowlanej, w ramach której wybudowano:

- tłocznię ścieków **bądź**

- przepompownię ścieków **bądź**

- przepompownię wód deszczowych

o przepustowości min. 180 m³/h;”.

II. INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (PODSTAWA: § 17 UST. 12 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH)

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, gdzie:

Termin składania ofert ustala się na dzień 21 października 2024 roku, do godz. 9:45

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 21 października 2024 roku, o godz. 9:50.

Jednocześnie zmianie ulegają terminy zawarte w SWZ, tj.:

- Rozdział 8 pkt 1: - z 15/12/2024 - na 19/12/2024
- Rozdział 10 pkt 1: - z 17/10/2024, do godz.: 9:45 - na 21/10/2024, do godz.: 9:45
- Rozdział 11 pkt 1: - z 17/10/2024, o godz.: 9:50 - na 21/10/2024 roku, o godz.: 9:50.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana SWZ stają się wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i stanowią integralną część SWZ, udostępnionej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

WICEPREZES ZARZĄDU

Robert Mińczarek

STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Monika Pilc