

GINA ŚWILCZA
Świlcza 168
36-072 Świlcza

**Warunki przyłączenia nr 21-F1/WP/07832 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie uliczne, PPE: 480548101010228666
Lokalizacja: gmina Świlcza, miejscowość Świlcza, nr dz. 1080/1

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 05-11-2021, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: ZK na dz.1079/6 sieci nN zasilanej ze stacji Świlcza 25. Stacja zasilająca S1 - 1595 Świlcza 25.
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.**
- 3 Moc przyłączeniowa: **11,00 kW (moc istn. 4,00 kW)** – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: kablowe.
- 5 Zakres niezbędnych prac związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 **przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci**
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1 Instalację elektryczną odbiorczą wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **stan istniejący.**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1 zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
 - 8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1 **wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 20 [A],**
- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**
- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
- 13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
- 14 Informacje dodatkowe:
 - 14.1 warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - 14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
- 15 Uwagi dodatkowe:
 - 15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.
 - 15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia opracował:
Michał Kusiński

Warunki przyłączenia zatwierdził.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Rzeszów
Z-ca Dyrektora
Krzysztof Krupa

Wójt Gminy Świlcza
Świlcza 168
36-072 Świlcza

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.08.2021r. (data wpływu do ZDP Rzeszów – 31.08.2021r.) dotyczący wydania warunków na usytuowanie linii niskiego napięcia oświetlenia ulicznego oraz na wymianę istniejących słupów w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1386 R relacji Mrowla – Świlcza w miejscowości Świlcza, Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie opiniuje pozytywnie przedstawioną koncepcję ww. zadania przy zachowaniu następujących warunków:

1. Urządzenia związane z oświetleniem drogi powiatowej należy usytuować zgodnie z przedłożonym planem zagospodarowania terenu.
2. Umieszczenie w pasie drogi powiatowej ww. urządzeń nie może powodować zakłóceń w przepływie wód opadowych i roztopowych.
3. Utrzymanie urządzeń związanych z oświetleniem drogi powiatowej będzie należało do Inwestora.
4. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia ww. urządzeń związanych z oświetleniem drogi powiatowej, przełożenie przedmiotowych urządzeń i koszty z tym związane winny znajdować się w gestii Inwestora.

W związku z planowaną realizacją przedmiotowego zadania oraz koniecznością uzyskania prawa do użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej pas drogowy na czas wykonywania robót, Inwestor winien wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie ul. Budziwojska 149 o wydanie umowy użyczenia na powyższe cele załączając:

- ✓ Projekt zagospodarowania terenu.

Niniejsza opinia nie zwalnia od obowiązków uzgadniania robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w pobliżu, wynikających z decyzji i zagospodarowania terenu lub innych przepisów szczegółowych.


Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie
mgr inż. Marek Radion

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. INSIDE Rzeszów, ul. Wetlińska 3a, 35-082 Rzeszów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów.
- 2) W Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@zdp.rzeszow.pl, kontakt bezpośredni: Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 - a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie;
 - b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
 - c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
- 5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie (ZDP w Rzeszowie), Kancelaria Prawna świadcząca usługi dla ZDP w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie oraz inne podmioty prawa upoważnione na podstawie przepisów prawa.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: - nie dotyczy.
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni do załatwienia danej sprawy, zgodny z Jednolitym Rzeszowym Wykazem Akt obowiązującym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie.
- 8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
- 9) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
- 10) W Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie nie występuje profilowanie Pani/Pana osoby na podstawie przekazanych danych osobowych.
- 11) W Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz ręczny.
- 12) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych.



PODKARPACKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyśle
Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7
tel./fax 17 853-94-61, 17 353-94-62
NIP: 795-20-71-175

STAROSTWO POWIATOWE
W RZESZOWIE
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
skr. poczt. 169

Rzeszów, dnia 14 czerwca 2022 r.

F.H.U. INSIDE
Elektryczne Systemy Instalacyjne
Mulawa Rafał
ul. Wetlińska 3A
35-082 Rzeszów

W odpowiedzi na pisma z dnia 20.05.2022 r., w sprawie wydania warunków dla budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Świlcza” na działkach nr ewid. 893/1, 894, 895, 897/1, 897/2, 897/3, 898, 899, 900, 1080/1, 4864/10, 4864/9, 4864/8, 4864/7, 4864/6, 4864/5, 4864/4, 4864/3, 4864/2, 4864/1, 4861/14, 4861/12, 4861/11, 4861/10, 4861/9, 4861/8, 4861/7, 4861/6, 4861/5, 4861/4, 4861/3, 4861/2, 4861/1, 1121/17, 1121/20, 1121/19, 1122/1, 1122/2, 1083, 1082/2, 1079/41, 1079/38, 1079/5, 1079/1, 1079/6, 1079/19 w Świlczy, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyśle – Delegatura w Rzeszowie opiniuje pozytywnie przedłożony projekt budowlany opracowany dla w/w inwestycji

przy uwzględnieniu następujących warunków:

1. Zapewnić nadzór archeologiczny podczas robót ziemnych na całej trasie inwestycji. Nadzór może być pełniony przez uprawnionego archeologa, po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na jego prowadzenie;
2. Przedłożenia do tut. urzędu 1 egzemplarza sprawozdania z w/w nadzoru archeologicznego;

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez teren stanowisk archeologicznych: nr 23 w Świlczy (AZP 102-75/23) i nr 32 w Świlczy (AZP 102-75/32). Mając na uwadze powyższe, zachodzi duże prawdopodobieństwo, iż w trakcie robót ziemnych może dojść do zniszczenia zabytków archeologicznych, stąd też zapewnienie nadzoru podczas robót ziemnych jest warunkiem koniecznym dla ochrony i dokumentacji potencjalnych relikwów archeologicznych.

Z upoważnienia
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Bartosz Podubny
Zastępca
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Otrzymują:

- ① Adresat
2. Gmina Świlcza
3. a/a – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyśle – Delegatura w Rzeszowie

