

**Pytania nr 1 z dn. 18.10.2022 r.**

Do postępowania: **opieka serwisowa i konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru**, w tym w szczególności kontrolę elementów systemu POLON 4200, zapewniającą ciągłość i sprawność systemu SSP w **Zabytkowym Dworku w Łucznicy (Łucznicza 12; 08-440 Pilawa)**.

**PYTANIE:**

Proszę o przesłanie zestawienie ilościowe elementów systemu objętego przedmiotem zamówienia.

**ODPOWIEDŹ:**

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Centrala sygnalizacji pożarowej - POLON 4200

adresowalna, wielostanowa optyczna czujka dymu - DOR-4046 – 33 szt.

adresowalna, wielostanowa uniwersalna czujka dymu - TUN-4046 – 5 szt.

gniazdo czujek - G-40,

ręczny ostrzegacz pożarowy - ROP-4001M – 8 szt.

ręczny ostrzegacz pożarowy - ROP-4001M Hermetyczny – 1 szt.

pożarowy sygnalizator akustyczny SA-K5N – 3 szt.

pożarowy sygnalizator akustyczny zewnętrzny SAOZ-PK2 – 1 szt.