

Toruń, dnia 12.05.2020r.

Sygn. sprawy: TI.221.24.2018.JW
Sygn. pisma: TI- 643 /2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Otłoczyńskiej oraz bocznych odcinkach ul. Osadniczej na terenie OM Rudak C w Toruniu

Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale „przetargi /regulaminy”), Zamawiający odpowiada na zapytania złożone w postępowaniu j.w.

Pytanie 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę technologii z bezwykopowej na wykop szalowany, a co się z tym wiąże zamianę rur kamionkowych na nieprzeciskowe oraz zmianę studni na DN 1200mm?

Odpowiedź 1:

Ze względu na decyzję MZD (zamieszczono na platformie zakupowej), Zamawiający podtrzymuje wymóg wykonania rurociągu w technologii bezwykopowej i studni zgodnie z dokumentacją projektową.


Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kanalizacji w technologii HDD rurą PEHD? Taka technologia pozwoliłaby znacząco obniżyć koszty inwestycji ze względu na konieczność zastosowania, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych technologii mikrotunelingu rurą kamionkową zamkniętą głowicą.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody.


PROKURENT
Sławomir Wasilowski


Prezes
Władysław Majewski