drut FeZn ø8

. tablica parteru

. szacht instalacji
trycznych i teletechnicznych

drut FeZn ø8

drut FeZn ø8

dzielnica kuchni RK
oprowadzenie zasilania)

proj. przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP

wypust 230V zasilanie ZSP

wypust 230V zasilanie CSP

centrala CSP

proj. tablica recepcji TR

OBNIŻENIE LADY DO WYSOKOŚCI max. 90cm

wypust 230V zasilanie ZSP

proj. szafa CDSO opisać zasilanie

gniazda pod sufitem podwieszanym

proj. tablica sali wielofunkcyjnej TSW

zasilanie gniazd elektrycznych oraz oświetlenia z rozdzielnicy RK (poza zakresem opracowania)

rozmieszczenie gniazd i wypustów zasilających w kuchni poza zakresem opracowania

wypust 230V wyprowadzony przewód YDYżo 5x1.5

SALA WIELOFUNKCYJNA 430,20m2 MAX.160–180 OSÓB

BUFET ŚNIADANIOWY

NASYP PRZY ŚCIANIE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY WZMOCNIENIE SKARPY – KRATA TRAWNIKOWA

MUREK OPOROWY ISTNIEJĄCY

ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU DO ZACHWANIA

±0,00 113,84mnpm

±0,00

−1,38

−1,40

−1,52=112,35mnpm

−2,64=111,22mnpm

2,73=111,13mnpm