



Nasz znak: GBP.ZP.271.1.2022

Urząd Gminy Grybów

33-330 Grybów | ul. Jakubowskiego 33
tel. 18 445 02 04 | fax 525 525 210
ug@gminagrybow.pl | www.gminagrybow.pl

Grybów dn. 01.08.2022r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy zamówienia na **budowę filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruźlowej Niżnej**.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający Gmina Grybów, z siedzibą ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

Pytanie nr 1 wykonawcy:

Brak projektu instalacji fotowoltaicznej uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. p. poż. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

W załączeniu przesyłamy projekt inst. fotowoltaicznej. Z uwagi na przyjętą moc (poniżej 6,5 kW) nie ma konieczności uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw p.poż. Należy wycenić 15 szt. ogniw fotowoltaicznych.

Pytanie nr 2 wykonawcy:

W projekcie są rozbieżności pomiędzy kategorią kabla teleinformatycznego – Czy ma być kabel kat 6. czy kat. 7.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Należy przyjąć kabel teleinformatyczny kat. 6.

Pytanie nr 3 wykonawcy:

Brak informacji o wysokości „U” szafy PD.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Wysokość szafy 9U.

Pytanie nr 4 wykonawcy:

Brak informacji odnośnie wyposażenia szafy PD, w tym o urządzeniach aktywnych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Wyposażenie szafy jak w kosztorysie – 2 listwy montażowe, 1 listwa zasilająca, switch, kable krosujące.

Pytanie nr 5 wykonawcy:

Brak informacji o mocy zasilacza UPS.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

Projekt nie przewidywał zastosowania centralnego UPS.

- II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.
- III. Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu pozostają bez zmian.

(-) Andrzej Poręba
Zastępca Wójta Gminy Grybów

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Strona internetowa postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/grybow>.
3. a/a.