

Zamawiający:

Łądek, dnia 17.11.2022 r.

Gmina Łądek

Do wszystkich Wykonawców

Nr referencyjny postępowania:

ZP.271.15.2022

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawców.

Złożone pytania:

Pytanie 1: W projekcie budowlanym występują na planie sytuacyjnym oraz w przekroju obrzeża oraz oporniki betonowe. Natomiast przedmiar robót nie zawiera ilości obrzeża oraz opornika. Proszę o informację czy wykazane obrzeża i oporniki również mają być wbudowane? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Do wykonania jest również remont przepustu istniejącego z rury fi 600 w ilości 19 mb. Proszę o jakieś dodatkowe wytyczne związane z wykonaniem remontu.

Odpowiedź: Zadanie nie obejmuje ustawienia nowych oporników i obrzeży. Przy regulacji wysokościowej istniejących zjazdów z kostki brukowej należy wykorzystać istniejące materiały i odtworzyć stan istniejący.

Wymiana rur pod nawierzchnią jezdni obejmuje remont dwóch przepustów zlokalizowanych przy skrzyżowaniu z drogą powiatową. Lokalizacja i projektowane rzędne są wskazane na planie sytuacyjnym.

Pytanie 2: W przedmiarze robót znajduje się pozycja na montaż progów zwalniających wyspowych z tworzyw sztucznych w ilości 6 sztuk.

Proszę o podanie rodzaju i wymiaru progu jaki należy zastosować.

Odpowiedź: Próg zwalniający jest w opisie do projektu organizacji ruchu opis techniczny str. 8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - projektowane próg wyspowy 1800x2000x65 x 6 szt.

Wójt Gminy Łądek
Artur Miętkiewicz