

Zamawiający:
Gmina Miasto Zakopane – Urząd Miasta Zakopane
ul. Kościuszki 13
34-500 Zakopane

Zakopane, dnia 01.06.2021 r.

BZP.271.24.2021

W s z y s c y

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z opcją negocjacji na wykonanie modernizacji placu zabaw przedszkola nr 7

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), udostępniła treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami.

- 1. Bardzo proszę o informację czy zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat 50x50 kwadratowych o parametrach dostosowanych do wysokości swobodnego upadku przekraczającej 2,0m ? W projekcie są przedstawione maty w kształcie w kształcie puzzli, jednak takie maty występują jedynie do wysokości swobodnego upadku 1,7m. Urządzenie Ścianka wspinaczkowa dla dzieci 5-6 letnich ma posiadać wysokość swobodnego upadku 2,09m więc niemożliwe jest spełnienie wymagań odnośnie nawierzchni bezpiecznej poprzez zaproponowane maty w kształcie puzzli.*

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni bezpiecznej z kwadratowych mat 50x50. Należy zastosować płyty typu puzzle (zgodnie z załączoną w projekcie wykonawczym kartą produktu) o parametrach chroniących dzieci przed obrażeniami mogącymi powstać podczas swobodnego upadku z wysokości przekraczającej 2,0 m.

Uwaga !

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.06.2021 r. godz.: 11:00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.06.2021 r. od godz. 11:05.**

Z poważaniem
Przewodniczący komisji przetargowej
Kierownik Referatu Inwestycji
mgr Michał Halaczek

Otrzymują:

- 1) wszyscy - w formie elektronicznej
- 2) a/a

Sprawę prowadzi: mgr inż. Ewa Stasik – Kierownika Biura zamówień publicznych Urzędu Miasta Zakopane