



Przebieg wyznacza  
wyznacznik WYPOZ  
przy wyłączeniu głównych  
do budynku

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- Oprawa LED nastropowo 45W
- Oprawa LED downlight 14W
- Oprawa nastrokowa o profilu linowym LED 14W
- Oprawa zewnętrzna LED z czujnikiem ruchu 30W

- Uwagi:
- Oprzeć licznikowy oraz oprawy oświetleniowe zamontować po uzgodnieniu z Inwestorem.
  - Po zamontowaniu, oprawy należy dokonać pomiarów natężenia oświetlenia.
  - Wykrycie podlegają oprawy oświetleniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku, należy dostosować instalację elektryczną do nowego położenia lamp LED
  - Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów oświetlenia oraz instalacji elektrycznej.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ POWIERZCHNI		
Nr porządkowy	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
1.01	Klatka schodowa	23,70
1.02	WC dla ONS	6,30
1.03	WC	1,80
1.04	Przedśionek	1,50
1.05	Sala świetlicy	62,10
1.06	Pomieszczenie gospodarcze	9,30
1.07	Chłodnia	9,70
1.08	Kuchnia	21,50
1.09	Klatka schodowa	4,30
1.10	Pomieszczenie telekomunikacji	4,50
1.11	Garaż	40,00
RAZEM		184,70

<div><div><div></div><div>2</div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA do Kwadratu Małgorzata Szywacz ul. Mickiewicza 6 28–230 Polanice</div></div> <div>PP</div>			
Investor:	Gmina Polanice z siedzibą: ul. Ruszczyńska 27, 28–230 Polanice		
Nazwa inwestycji:	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mośnik		
Treść rysunku:	Rzut portieru	Data:	05.2023
Projektant	mgr inż. Aleksander Wojs SMK/0137/PWBE/17		
Lokalizacja inwestycji:	Działki nr ewid. 163/2, obręb 0006 Mośnik jednostka ewidencyjna 261205_5 Polanice – obszar wiejski		
Formuła/Skala:	A1/1:50	Rys. 2	