Przekrój typowy III–III
0+225.0



Mp konstrukcja miejsc postojowych

8 cm	1) kostka brukowa betonowa
4 cm	2) podsypka cementowo – piaskowa 1:4
20 cm	3) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{90/3}$,frakcji 0–63mm
40 cm	4) warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥25% frakcji 0–63mm
	5) podłoże gruntowe

Razem: 72cm

J konstrukcja jezdni

4 cm	1) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
8 cm	2) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50
20 cm	3) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{90/3}$,frakcji 0–63mm
	4) podłoże gruntowe

Razem: 32cm

Mp konstrukcja miejsc postojowych

8 cm	1) kostka brukowa betonowa
4 cm	2) podsypka cementowo – piaskowa 1:4
20 cm	3) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 ,frakcji 0–63mm
40 cm	4) warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥25% frakcji 0–63mm
	5) podłoże gruntowe

Razem: 72cm

Przekrój typowy IV–IV
droga wewnętrzna
0+025.0



Mp konstrukcja miejsc postojowych

8 cm	1) kostka brukowa betonowa
4 cm	2) podsypka cementowo – piaskowa 1:4
20 cm	3) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{90/3}$,frakcji 0–63mm
40 cm	4) warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥25% frakcji 0–63mm
	5) podłoże gruntowe

Razem: 72cm

J konstrukcja drogi wewnętrznej

8 cm	1) kostka brukowa betonowa
4 cm	2) podsypka cementowo – piaskowa
20 cm	3) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{90/3}$,frakcji 0–63mm
40 cm	4) warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥25% frakcji 0–63mm
	5) podłoże gruntowe

Razem: 72cm

BPU "ALDA"s.c.; Hanna i Janusz Franiczek
Wodzisław Śl.,
ul. Skrzyszowska 39c

Temat:	„ Przebudowa drogi gminnej ulicy Staropolskiej w Kończycach Małych i miejsc postojowych”	
Inwestor:	Gmina Zebrzydowice	Rys.Nr.5
Branża:	DROGOWA, INSTALACYJNA	
Rysunek:	Przekroje typowe cz. 2	skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. Kinga Mlaś upr. bud. SLK/4166/POOD/12	Data: 02.2023