



SŁUŻBA  
WIĘZIENNA

Zakład Karny  
64-510 Wronki, ul. Partyzantów 1  
tel. 67 254 50 00, fax 67 254 50 15, email: zk\_wronki@sw.gov.pl

DKW.2232.3.2021.I.O.

Wronki, dn. 18 marca 2021r.

Informacja publiczna

**Dot. Ds/3zp/2021**

**Dostawy tuszczu oraz wazzyw sezonowych do Zakladu Karnego we Wronkach**

Część III – materiały hydrauliczne

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 i 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) Zamawiający udziela wyjaśnień na wniosek Wykonawcy.

Treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ:

**„Dotyczy: dostawa materiałów hydraulicznych do Zakładu Karnego we Wronkach**

W związku z wątpliwościami dotyczącymi asortymentu w specyfikacji przetargowej zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania.

**CZĘŚĆ III – materiały hydrauliczne**

**Poz. 3 Czy samozamykająca bateria umywalkowa ma być stojaca montowana na umywalce czy ścienna ?**

**Poz. 4 Proszę o dokładne uściślenie czy Zamawiający ma na myśli :**

**- automat sputkujący ¾ do muszli WC chromowany natynkowy tzw. huragan montowany na rurze hokej**

**czy**

**- zawór podtynkowy sputkujący przyciskowy do WC chromowany wandaloodporny , przyłqczę ¾“ , z rozetą maskującą ?”**

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Poz. 3 - samozamykająca bateria umywalkowa – ścienna;

Poz. 4 - zawór podtynkowy splukujący przyciskowy do WC chromowany wandaloodporny, przyłącze  $\frac{3}{4}$ " , z rozetą maskującą.

z upoważnienia  
Dyrektora Zakładu Karnego  
we Wronkach  
**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Zakładu Karnego we Wronkach  
ppłk mgr Krzysztof Kaczmarek

Wykonano w 1 egz.: a/a (zamieszczono na platformie zakupowej Zamawiającego – komunikat publiczny)

L. dz..... 8152