

Dopiewo, dnia 05.08.2022r.

ROA.271.23.2022

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakrzewo – dojazd do ul. Irlandzkiej (część ul. Ks. St. Ostrowskiego).**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do treści SWZ oraz dokonuje modyfikacji SWZ zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp:

Pytanie nr 1. Dot. Przedmiaru robót:

Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki w ilości przedmiarowej pozycji 26 – *skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych w-wa wiążąca z AC 16W 35/50 grubości 7cm - nawierzchnia drogi gminnej*. Zwracamy uwagę, że **powierzchnia skropienia powinna być równa ilości przedmiarowej nawierzchni do wykonania (poz. 33 *nawierzchnia z betonu asfaltowego z dowozem materiału – warstwa wiążąca - AC 16W 35/50 grubości 7cm*) tj. 1224 m².**

Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę w pozycji 33. Właściwa ilość to 1224m².

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiar stanowi dokument pomocniczy, a nie służący do opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ofertowej.

Pytanie nr 2. Wykonawca prosi o zmianę wymagań dla warstwy wiążącej i dopuszczenie mieszanki AC 16 W 50/70 na ruch KR 1-2. Zastosowanie mieszanki o właściwościach dostosowanych do kategorii ruchu drogi pozwoli na uzyskanie odpowiednich właściwości całej konstrukcji

Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymagania dotyczące warstwy wiążącej, w taki sposób, że dopuszcza mieszankę AC 16W 50/70 na ruch KR 1-2.

Biorąc pod uwagę powyższe zmianie ulegają również:

- termin składania ofert: **do 09.08.2022r. do godz. 11.00,**
- termin otwarcia ofert: **09.08.2022r. godz. 11:30,**
- termin związania ofertą: **do 07.09.2022r.**

Zastępca Wójta
[Podpis]
mgr inż. Fabian Jazy