

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż klimatyzatorów ściennych dla TS WCKiK w Lublinie, Elku oraz Gdańsku.

Wymaga się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Wyklucza się, bowiem możliwość składania roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcie elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Gdańsku ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk - 2 szt.

1. Moc chłodzenia min. 7,0Kw
2. Urządzenia muszą schłodzić 2 pomieszczenia: **1 pomieszczenie** Gabinet Lekarski o powierzchni ok. 20 m² oraz **2 pomieszczenie** Recepcja ok. 70 m²
3. Urządzenie musi się składać z jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej i musi być sterowane pilotem
4. Okres gwarancyjny min. 48 miesięcy
5. Montaż urządzenia.

Dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Elku, ul. Kościuszki 30 19-300 Elk- 5szt.

1. Moc chłodzenia min. 5,0Kw
2. Urządzenia muszą schłodzić 5 pomieszczeń: **1 pomieszczenie**- poczekalnia o powierzchni ok. 7 m², **2 pomieszczenie**- gabinet lekarski ok. 8 m², **3 pomieszczenie**- poczekalnia obok analityki ok. 9 m², **4 pomieszczenie**- Analityka ok. 13 m², **5 pomieszczenie**- Pracownia PKJ ok. 13 m²
3. Urządzenie musi się składać z jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej i musi być sterowane pilotem
4. Okres gwarancyjny min. 48 miesięcy
5. Montaż urządzenia.

Dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Lublinie, ul. AL Raclawickie 23 20-034 Lublin-3szt.

1. Moc chłodzenia min. 5,0Kw
2. Urządzenia muszą schłodzić 3 pomieszczenia: **1 pomieszczenie**- Analityka ok. 12 m², **2 pomieszczenie**- Preparatyka ok. 13 m², **3 pomieszczenie**- SJU ok. 8 m²,
3. Urządzenie musi się składać z jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej i musi być sterowane pilotem
4. Okres gwarancyjny min. 48 miesięcy
5. Montaż urządzenia.