

Sekcja Zamówień Publicznych  
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
Nr postępowania - 18/2024  
Cp.2380.1-18/2024

Gdańsk, dnia 3 czerwca 2024 r.

..... wg rozdzielnika .....

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późniejszymi zmianami) na: **wykonanie remontu muru oporowego Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, ul. Styp–Rekowskiego 2.**

Zamawiający - KWP w Gdańsku, działając na podstawie art. 284 ww. ustawy udziela wyjaśnień treści SWZ w związku z otrzymaniem od potencjalnego Wykonawcy wniosku o jego wyjaśnienie.

Pytanie nr 1:

Po wizji lokalnej stwierdzono, że stan techniczny ogrodzenia z cegły silikatowej uległ degradacji zagrażającej jego stateczności.

Czy Inwestor dopuszcza wykonanie nowego ogrodzenia zamiast jego renowacji?  
Jeśli tak, proszę zaproponować sposób wykonania nowego ogrodzenia.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający – KWP w Gdańsku dopuszcza wykonanie nowego ogrodzenia, koszt dokonania takiej zmiany technologii należy w kalkulować w wycenę. Załączony przedmiar jest elementem jedynie pomocniczym, a rozliczenie jest rozliczeniem ryczałtowym. W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu nowego ogrodzenia, zamiast jego renowacji, musi być to ogrodzenie analogiczne do istniejącego –

murowane. Dodatkowo Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego, jeżeli zajdzie taka konieczność, a wszelkie koszty należy ująć w wycenie.

Kierownik  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

**Wykonano w 1 egz.**

Zgodnie z art. 284, ust. 6 ww. ustawy pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej

Zamawiającego: [https://platformazakupowa.pl/kwp\\_gdansk](https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk) oraz stronie

internetowej Zamawiającego: <http://pomorska.policja.gov.pl> , [www.pomorska.policja.gov.pl](http://www.pomorska.policja.gov.pl)

Oryginał pisma znajduje się w teczce niniejszego postępowania.

Sporządziła: A. Zaborowska, tel. 47 74 14 752